


LEGENDA ZAŘÍZENÍ V KOTELNĚ

| | |
|---|---|
| 1 | PLYNOVÝ ZÁKLISKÝ KONDENZÁT KOTLE 50 °C 38 kW, Společná zeminná plyn 10,5 m ³ /h, Externí spínací modul – sepe ventilátor pro přívod vzduchu do kotelný |
| 2 | STÁVAJÍCÍ VYKONÁVACÍ PŘÍKON VYKONÁVACÍ PŘÍKON, KOTLE 50 °C 38 kW, KOTLE 50 °C 38 kW, KOTLE 50 °C 38 kW, KOTLE 50 °C 38 kW |
| 3 | NUČENÝ PŘÍVOD VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ POTRUBÍM 300x200 VENTILÁTOR V POTRUBÍ Ø200 – 500 m ³ /h |
| 4 | ODVOD VĚTRACHO VZDUCHU OTVOREM 300x200 Z VNĚJŠÍ STĚNY ČESKÉ PŘEDKOVY ZÁSTĚBY 300x200 |
| 5 | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 400/6 UTRŮ |
| 6 | Hlavní uzavírací kotelny mko80, Automatický bezpečnostní ventil dn80, 230V |
| 7 | DÍŘE PROTIOŽNĚNÍ OTVĚRNÉ VĚN Z KOTELNY, INSTALOVAT ZÁVĚS, DÍŘE |
| 8 | ČIDLO OHNĚ PLYNU |
| 9 | STOP TLAČITKO |

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------|------|----------------|
| Název stavby: | | SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA | | | |
| Místo stavby: | | k.ú. Polička, Čs. armády 485 | | | |
| Stavebník: | | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | | |
| Generální projektant: | | APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička +420 441 722 284 apolic@apolicz.cz www.apolicz.cz | | | |
| Autor návrhu: | |  | | | |
| HPP: | | Ing. Martin Kozáček | | | |
| Projektant: | | Ladislav Boušek | | | |
| Zořp. projektant: | | Ing. Martin Kozáček | | | |
| Kraj: | | Pardubický | Formát | 5 A4 | Číslo zakázky: |
| Stav. úřad: | | Polička | Revize: | 00 | Datum |
| Stupeň PD: | | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | | |
| Stavební objekt: | | F1-01 BUDOVA ŠKOLY | | | |
| Část: | | F1-01-9 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | | | |
| Obsah přílohy: | | PŮDORYS 1.PP | | | |
| Označení přílohy: | | F1-01-9.02 | | | |
| Měřítko: | | 1:50 | | | |