


ROZDĚLOVAČ MODUL 150

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

POZ	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	KUSŮ	POZNÁMKA
1a,b,c,d	TEPLOVODNÍ KONDENZ. KOTLE ZÁVĚSNÉ, jmenovitý tepelný výkon TV/TR = 50/30 °C 98 kW, spotřeba zemního plynu 10,5 m ³ /h, ČERPADLOVÁ SKUPINA-obsahuje elektronický řízení termostadu 25-80, pojistný ventil 4 bar, plynový kohout, uzavírací kotelny, zpětné klapky, manometr...	4	
2	NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PŘEPAD SVEDEN DO KANALIZACE	1	
3	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 400/6 litrů	2	
4	Hydraulické kaskáda pro 4 zónové kotle – nastavená montáž	1	
5	SPRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ SE SPŘÍKČEM	1	
6	Automatické doplňovací zařízení s kontrolou tlaku v soustavě s tlakovou expozicí nádobou bez termostadu, potřebný rozdíl tlaku mezi zárojkem doplňování a nastaveným tlakem plynu v expozici nádobě musí být > 1,3 baru	1	
7	Zařizovací armatura pro první plynění a doplňování topné soustavy, zařizovací kapacita 12000 litrů x 4H včetně uzavírací armatury se vzduchovým těsněním, smazováním přetlaku a brzděním	1	
8	Oddělovací člen pro doplňovací systém podle DIN 1988 a DIN EN 1717 při přímém napojení doplňování na rozvod plyné vody systémový oddělovací Bk, schválený DVČM uzavírací armatury na vstupu a výstupu včetně standardního, nebo konkrétního vodoměru	1	

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA			
Místo stavby:				k.ú. Polička, čs. armády 485			
Stavebník:				Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička				<div><div></div><div>APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>			
Autor návrhu: --							
HJP: Ing. Martin Kozáček							
Projektant: Ladislav Boušek							
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček							
Kraj:	Pardubický	Formát	2 A4	Číslo zakázky:	P4112		
Stav. úřad:	Polička	Revize:	00	Datum	III.2013		
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						
Stavební objekt:	F1-01 BUDOVA ŠKOLY						
Část:	F1-01-4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ						
Obsah přílohy:	DETAIL ROZDĚLOVAČE						
				Autorizační razítko:			