

Sinc s.r.o.  
nám. Míru 118/48  
568 02 Svitavy

Vystaveno ve Svitavách dne: 8. 1. 2019

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení

Č.j. SPOTS/002/19

Věc

**Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby**

**Akce: „Realizace úspor energie – Střední zdravotnická škola Svitavy“.**

**Vyjádření k předložené části projektové dokumentace**

#### **Vyjádření k veřejné zeleni**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází veřejná zeleň. Z titulu správce veřejné zeleně k akci nemáme připomínky.

Bc. Klíč Radim, vedoucí střediska VZ



#### **Vyjádření k místním komunikacím (MK)**

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK (vozovka, chodník), odvodnění (uliční vpusti včetně napojení do kanalizace) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami - TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1.11.2011 s účinností od 1. prosince 2011.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

***Konečná úprava krytu bude provedena dle bodu 8.2 TP146. Upřesnění rozsahu konečné úpravy v rámci tohoto bodu bude provedeno za účasti žadatele a technika MK SPORTES Svitavy s.r.o. p. Votroubka před dokončením zásypu rýhy (v úrovni pláň) při měření míry zhutnění pomocí LDD. Při křížení s napojením uliční vpusti požadujeme předání napojení (před záhozem rýhy) technikovi MK***

**Upozorňujeme, že v lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění.**

**Doporučujeme proto pro zásyp použít štěrkodrt' frakce 0-32 .**

**Svislé napojení na kryt stávající konstrukce řádně utěsnit – zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou** (ne asfaltovou emulzí s podrcením), **případně bitumen- kaučukovou těsnicí páskou** (v krajním případě asfaltovou emulzí s podrcením a to po projednání konečné úpravy povrchu při měření LDD).

Upozorňujeme, že měření – provedení dynamické zkoušky LDD v rámci tzv. „Zvláštního užívání komunikací“ ve Svitavách provádí pouze technik místních komunikací. Jen ve výjimečných případech (po dohodě s technikem) je možné provedení zkoušky jiným subjektem (osobou, firmou).

**Upozorňujeme, že v případě poškození obrusné vrstvy na komunikacích, budeme požadovat odfrézování a nahrazení novou (např. poškození při „patkování“ strojů, skládkou materiálu apod.). Dále budeme požadovat opravu poškozených účelových komunikací, ze stejných důvodů jako u MK**

Při dodržení podmínek vyjádření, není k předložené části projektové dokumentace připomínek.

**K předložené části projektové dokumentace není připomínek.**

Při realizaci stavby je nutné činit opatření k zabránění poškození a znečišťování majetku města.
--

Vedoucí MK: ing. Horký Petr

Technik MK: Votroubek Bohuslav



**Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení veřejného osvětlení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Z titulu správce veřejného osvětlení nemáme k akci připomínek.

Jaroslav Macek, vedoucí elektromontáží VO

[macek@svitavy.cz](mailto:macek@svitavy.cz)

tel.603 475 157

 **SPORTES**  
Svitavy s.r.o.  
Tovární 677/28, 568 02 Svitavy  
IČ: 62062620, DIČ: CZ62062620  
č. 1

