



Sinc s.r.o.
Nám. Míru 118/48
568 02 Svitavy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

23.11.18

1101514495

Jedlička/800850860

Česká Třebová/26.11.2018

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu : „Realizace úspor energie – Střední zdravotnická škola na p.č.st. 185/1 v k.ú. Svitavy-předměstí“.

S udělením souhlasu, vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu : „Realizace úspor energie – Střední zdravotnická škola na p.č.st. 185/1 v k.ú. Svitavy-předměstí“, souhlasíme v případě dodržení níže uvedených podmínek.

Pro tuto stavbu bude nutno dodržet :

V případě že se v zájmovém prostoru dotčené stavbou nacházejí sítě v majetku ČEZ Distribuce a.s..

Kabelová síť NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. na objektu.

Minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících podzemních sítí NN musí být min. 1 metr.

Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících sloupů distribuční sítě NN může být 1 metr.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro provozování a údržbu.

V případě požadavku na přeložku, stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude nutné požádat na samostatném formuláři.

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 metr od pláště krajního kabelu .

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE.

V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a NN, a TS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, TS, KNN se zakreslením vzdáleností do přílohy.

Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svitavy na lince 800 850 860.

Pokud výstavbou dojde ke snížení, nebo změně struktury povrchu bude nutno před zahájením stavby žádat o přeložení stávajících podzemních sítí dle zákona 458/00Sb.

Zemní práce do 1m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Platnost vyjádření 1 rok.

Souhlasíme se zjednodušeným územním řízením a dále o uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Zdeněk Jirout

Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145

Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02