



- Legenda značek:
- El. vývod 3-fázový
 - El. vývod 3-fázový
 - Rozvaděč
 - Uzamykatelná skříňka pro ovl. VZT - dodávka VZT
 - Hlavní kabelová trasa
 - Hlavní trasa ovl. rozvodů

POZNÁMKA:
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEN ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ .

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACI, KRYTÍ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇJÍJÍCÍM POSPOJENÍM
ZVÝŠENÁ - DOPLŇJÍJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ

NOVÉ ROZVODY BUDOU V PRÍZNANÉM PROVEDENÍ ULOŽENY V TRUBKÁCH POD STROPEM A PO STĚNÁCH, DÁLE PAK V TRUBKÁCH V PODKROVÍ. TRASY BUDOU UPŘESNĚNY DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ.
POČTY A POZICE SVÍTIDEL BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ SVĚTELNĚTECHNICKÝCH VÝPOČTŮ
PROVEDENÝCH DODAVATELEM A DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ.

k.ú. Žamberk - 794368, č. parc. 4289/1, 2084/1, 2084/5, 2084/20 ± 0,000 = 430,32 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 adresa Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 číslo 033 01 087 kontaktní tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Michal Volbrecht kontaktní tel.: 732 340 333 mail.: volbrecht@svizn.com Zodp. projektant Ing. Ondřej Pípal kontaktní ČKA/IT 0013142	Vypracoval Ing. Ondřej Pípal

Akce Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen ul. Zemědělská č.p. 846, 564 01 Žamberk			
Stavebník PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822			
Stupeň DPS	Měřítko 1:100	Revize	Datum 11/ 2018

Označení části D.1	Část SO.01 - Dílny
Číslo profese D.1.4.6	Profese SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA OCHRANY PŘED BLESKEM
Číslo přílohy D.1.4.6.b-02	Příloha PŮDORYS PODKROVÍ