



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. značka:

Č.j.:

Spisový a skartační znak, skartační lhůta:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Počet listů:

Počet listů příloh:

CR 037255/2011

CR 056476/2011 ODP/Ši

283.6

Šikl Milan

469657504

469657535

doprava@chrudim-city.cz

1

0

V Chrudimi dne:

9.11.2011

INTERPLAN - CZ, s.r.o., Purkyňova 79, 612 00 Brno

S t a n o v i s k o

k záměru: „**Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I a II**“ – upravené části PD
v k.ú. Presy, Škrovád, Slatiňany, Chrudim
pro investora: Pardubický kraj
pro účely: územního řízení
k předkládanému materiálu (dokumentace) v rozsahu: „PD“

Jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, ve věcech místních komunikací a účelových veřejně přístupných komunikací ve správním obvodu města Chrudim a v rámci územního řízení i ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností (dále i „pozemní komunikace“), po shlednutí předloženého materiálu (dokumentace) dotýkajícího se **silnice III/358 1, místních komunikací** (dále i „MK“) a **veřejně přístupných účelových komunikací** (dále i „ÚK“) v obcích (místních částech) **Chrudim a Slatiňany**, sdělujeme následující:

K jednotlivým stavbám (lokalitám) chráněného bydlení (dále i „RD“) uvádíme následující

a) stavba „k.ú. Presy – Vlčí Hora – parcela 1960“:

k této stavbě platí i nadále stanovisko našeho úřadu vydané dne 24.06.2011 pod č.j. CR 032438/2011 ODP/Ši s tím, že se ruší text poslední odrážky a doplňuje se odrážka nová s tímto textem

- proti navrženému zřízení terénního schodiště a jeho vyústění u čekárny bývalé autobusové zastávky situované u silnice III/358 1 nemáme námitek s tím, že otevírání branky v oplocení směrem k silnici považujeme z hlediska bezpečnosti provozu za nevhodné a

požaduje provedení potřebných úprav (změnit otvírání branky na směr od silnice - do pozemku),

b) stavba „k.ú. Presy – U Potoka – parcela 357/21“:

k této stavbě platí i nadále stanovisko našeho úřadu vydané dne 24.06.2011 pod č.j. CR 032438/2011 ODP/Ši s tím, že se ruší text druhé, šesté a sedmé odrážky, a nahrazuje (mění) text osmé odrážky následně

- celkové stavební uspořádání navržené pozemní komunikace (obslužná komunikace na kterou se sjezdem napojuje RD) a následné umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude odpovídat navržené kategorii a danému účelu pozemní komunikace, dopravnímu „režimu“ a příslušným platným předpisům (např. zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6056, TP 65, TP 133, TP 170),
- navržené otvírání branky, která je umístěna vedle posuvné brány na sjezdu, směrem k navržené obslužné komunikaci považujeme opět za nevhodné (změnit otvírání branky na směr od obslužné komunikace - do pozemku),

c) stavba „k.ú. Slatiňany - Škrovád – parcela 116/6, 116/7 a 116/74“:

k této stavbě platí i nadále stanovisko našeho úřadu vydané dne 24.06.2011 pod č.j. CR 032438/2011 ODP/Ši (v tomto případě je příslušným silničním správním úřadem Městský úřad Slatiňany),

d) platnost obecných podmínek uvedených ve stanovisku ze dne 24.06.2011 pod č.j. CR 032438/2011 ODP/Ši i pro výše uvedené stavby není tímto dotčena.

Případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na základě tohoto stanoviska, a které se dotýkají zájmů chráněných naším úřadem, požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na dobu 1 roku ode dne jeho vydání.

Milan Šikl
oprávněná úřední osoba