

Česká stavební aliance, s.r.o.
Jitka Müllerová
Zelený pruh 95/97
Praha 4
140 00

VÁŠ DOPIS ČJ.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR957/001951/2019	LCR0002701/2019	
	LCR957/001952/2019	LCR0002700/2019	17. 4. 2019
VYŘIZUJE	TELEFON	MOBIL	E-MAIL
Ing. Michal Najman	956 957 240	725 257 822	Michal.Najman@lesycr.cz

ČHP: 4-10-02-101; IDVT: 10189155; VT: Bohdalovský p.; ř. km 1,29; PÚ IČ 921429

ČHP: 4-10-02-103; IDVT: 10200106; VT: Radelný p. ; ř. km 1,21; PÚ IČ 17203

Věc: Vyjádření správce toků

Týká se:

„Modernizace mostu ev.č. 644-002 Pěčíkov“ – dok. pro společné územní a stavební řízení.

„Modernizace mostu ev.č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky“ – dok.pro společné územní a stavební řízení.

Doplnění podkladů a aktualizace PD

K výše uvedenému záměru se Lesy České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk, vyjádřili dne 23. 1. 2019 č.j. LCR957/000277/2019 a č.j. LCR957/000284/2019 souhlasně s podmínkami. Aktuálně, po předchozích jednáních s projektantem a stavebníkem, byly správci toku předloženy doplňující podklady v podobě aktualizované projektové dokumentace. Aktualizací byly navrženy tyto změny v PD:

„Modernizace mostu ev.č. 644-002 Pěčíkov“: úprava nivelety dna VT v úseku VT pod mostní konstrukcí (posun dnového stupně nad profil mostu, opevnění koryta (v rozsahu dle přiložené situace) kamennou dlažbou do betonu s následným vyspárováním (v souladu s požadavky ČSN pro konstrukce vodních staveb), zajištění volné výšky nad hladinou Q100 pod mostní konstrukcí o hodnotě 0,5 – 0,34 m). Dále bylo navrženo provizorní přemostění VT pro automobilovou dopravu (po dobu stavby - 3 měsíce) dvojicí trub DN 800 uložených do koryta VT a provizorní lávkou pro pěší, s následným odstraněním obou konstrukcí a uvedením koryta VT, v úseku mimo projektovanou stavbu, do původního stavu.

„Modernizace mostu ev.č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky“: úprava konstrukce přemostění za účelem zajištění maximální volné výšky nad Q100, kterou lze dle zpracovatele PD v místních podmínkách zastavěného území dosáhnout (0,17-0,1 m); prodloužení opevnění koryta vodního toku v lokalitě stavby, dle požadavku správce vodního toku, kamennou dlažbou do betonu s následným vyspárováním (v souladu s požadavky ČSN pro konstrukce vodních staveb); dále bylo navrženo provizorní přemostění VT (po dobu stavby - 3 měsíce) provizorním panelovým přemostěním s uložením mimo koryto VT, v rámci kterého nebude do samotného koryta VT přímo zasahováno a po jeho odstranění budou přilehlé pozemky koryta VT uvedeny do původního stavu.

Současně bylo správci toku předloženo souhrnné vyjádření SÚSPk č.j. SÚSPk/3060/2019/MS-LI/B1.1.8, ze dne 12.4.2019, vydávající souhlas se snížením minimální volné výšky nad hladinou Q100 u předmětných mostních konstrukcí.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk, se záměrem prezentovaným v předložené aktualizované dokumentaci **souhlasí za těchto podmínek:**

- Výše uvedená vyjádření č.j. LCR957/000277/2019 a č.j. LCR957/000284/2019 zůstávají v platnosti, mimo ty podmínky, jež jsou řešeny aktualizovanou projektovou dokumentací (viz příloha), popsány výše a odsouhlaseny tímto doplňujícím vyjádřením.

Toto vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Miroslav Cháb
zástupce vedoucího správy toků

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín