

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-13-46/2012-Šk

Pardubice 5. března 2012

Počet listů: 1

Přílohy: 1+1SV

INTERPLAN – CZ. Spol. s r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno

Závazné stanovisko
dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Romana Škrabálková, tel. 950570354, fax 950570105,
e-mail romana.skrabalkova@pak.izscr.cz

Název stavby: Transformace domu sociálních služeb Slatiňany I

Místo stavby: Presy, č. pozemku 357/21, 419/2

Stavebník - investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice


Předložený druh dokumentace: projekt pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou:

1. Poloměry zaoblení příjezdové komunikace k objektu musí odpovídat technickým parametrům požární techniky zahrnuté v požárním poplachovém plánu Pardubického kraje (dle tab. 35 ČSN 73 6110 – pro silniční vozidla delší než 9 m je nejmenší poloměr obruč na vnitřní straně oblouků 10 m).




kpt. Ing. Romana Škrabálková
oddělení stavební prevence