

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY
201	PŘEDSÍŇ	5,33	ČISTÍCÍ KOBEREC
202	CHODBA	29,02	KERAM. DLAŽBA
203	POKOJ	12,96	STÁVAJÍCÍ VLYSY
204	POKOJ	11,58	VINYL
205	PRÁDELNA	2,79	KERAM. DLAŽBA
206	KOUPELNA	8,28	KERAM. DLAŽBA
207	ZÁCHOD	2,06	KERAM. DLAŽBA
208	POKOJ	15,74	VINYL

ZDROJ TEPLA

- EK

ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL

PROTHERM RAY 6 KE

JMENOVITÝ VÝKON 6 kW

ROZMĚRY 740x410x315 (VxŠxH) mm

MIN.-MAX. PROVOZNÍ TLAK: 0,8-3 bar

VČETNĚ:


 - OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - EXPANZNÍ NÁDOBA 8 LITRŮ
 - POJISTNÝ VENTIL 3 BAR
- PT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PROPOJIT S KOTLEM

ELEKTRICKÉ PARAMETRY ZDROJE:

POČET A VÝKON TOPNÝCH TYČÍ = 2x 3 kW
MAXIMÁLNÍ PROUD JEDNOU FÁZÍ = 9,5 A
JMENOVITÝ PROUD JISTIČE = 10 A
ELEKTRICKÉ KRYTÍ = IP 40
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ: 3 x 230V/400V, 50 Hz



OTOPNÁ TĚLESA

- OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO RADIK PLAN VK

ZNAČENÍ: 22 – 060 120 – 60P

PROVEDENÍ: 60-P, EOP

DĚLKA TĚLESA V CENTIMETRECH

VÝŠKA TĚLESA V CENTIMETRECH

TYP TĚLESA
- OCELOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX LINEAR COMFORT

ZNAČENÍ: KLT -182 075 - 00

PROVEDENÍ S KRAJNÍM PŘIPOJENÍM

- OBOUSTRANNĚ SHORA DOLŮ

DĚLKA TĚLESA V CENTIMETRECH

VÝŠKA TĚLESA V CENTIMETRECH

TYP TĚLESA

UZÁVĚRY A NAPOJENÍ DESKOVÝCH TĚLES "VK"

DVOJREGULAČNÍ UZÁVĚR JE INTEGROVÁN V TĚLESE
VARIANTU PŘEDNASTAVENÍ NUTNO DODRŽET DLE PROJEKTU
NAPOJENÍ NA ROZVOD PŘES DVOJITÉ ŠROUBENÍ VEKOLUX
TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ KROMĚ REFERENČNÍ
MÍSTNOSTI - č. 208, KDE BUDE UMÍSTĚNA HLAVICE RUČNÍ

PŘÍPOJKY TĚLES - Cu 15x1

UZÁVĚRY TĚLES:

NA PŘÍVODU TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ V-EXAKT II
NA ZPÁTEČCE ROHOVÉ ŠROUBENÍ REGULUX
TOPNÉ TĚLESO BUDE OSAZENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	ZODP.PROJEKTANT	Jiří Kamenický	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec.vytápění a zdrav.technika Dlouhá Třebová 211,PSČ 56117 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
HL.PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ FRIŠ, Lidická 404, Česká Třebová				
INVESTOR	Domov u studánky, Anenská Studánka, č.p. 41				
MÍSTO STAVBY	Jelenice č.p.1797, 2.NP, 560 02 Česká Třebová				
AKCE				ÚČEL	DPS
REKONSTRUKCE BYTU					
ČESKÁ TŘEBOVÁ - JELENICE					
ČÁST	D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ			DATUM	ÚNOR 2020
				ARCH.Č	
NÁZEV VÝKRESU				Měřítko	Č. Výkresu
PŮDORYS BYTU VE 2.NP - ROZVOD ÚT				1:50	D.1.4.1-01