

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno

Č.j. KHSPA00896/2012/HOK-CR
Vaše č.j.: 904-2/2012/021D/Kon

V Chrudimi dne 8.3.2012

Vyřizuje: dr. Říha J.

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Transformace domu sociálních služeb Slatiňany I a II – Slatiňany - Škrovád u benziny, parcela 116/28 a 116/43“

Závazné stanovisko


Na základě žádosti společnosti INTERPLAN-CZ, s.r.o. Purkyňova 79a, Brno, doručené dne 18.1.2012, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení na akci „Transformace domu sociálních služeb Slatiňany I a II“.

Po zhodnocení souladu předloženého projektu stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci „Transformace domu sociálních služeb Slatiňany I a II – Slatiňany - Škrovád u benziny, parcela 116/28 a 116/43“ se s o u h l a s í

Odůvodnění: Dne 18.1.2012 byla na KHS předložena projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Transformace domu sociálních služeb Slatiňany I a II - Slatiňany - Škrovád u benziny, parcela 116/28 a 116/43“. Záměr předpokládá vybudování dvojdomku, tj. dvou bytů v přízemním objektu. V každém bytě je navrženo 6 lůžek. Hlavní část domu tvoří vždy obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem pro výdej a přípravu stravy. Na střední část navazují jednotlivé pokoje, nezbytné zázemí a zastřešená terasa. Objekt bude napojen na veřejný vodovod. S ohledem na blízkost komunikace I/37 je jako protihlukové opatření navrženo pevné oplocení – protihluková stěna. Dle hlukové studie předložené 7.3.2012 je navržena stěna o výšce 2,5 m. Ve venkovním chráněném prostoru stavby je pak výpočtem prokázáno dodržení hygienických limitů pro hluk.




MUDr. Jaroslav Říha
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:
✓-adresát + PD
-KHS-ÚP Chrudim HOK