

TELEFON 495 088 111
FAX 495 411 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVZ/12/11258/Kv/0

VYŘIZUJE/LINKA
Bc. Aleš Kovář / 673

HRADEC KRÁLOVÉ
11.5.2012

Jednotná kanalizace u bytového domu v k.ú. Bylany

Dne 19.4.2012 jsme obdrželi Vaši žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení v rámci akce "Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I a II". Podle předložené dokumentace se jedná o prodloužení jednotné kanalizace (SO 02) z trub PP X STREAM DN 300, včetně výstavby uličních vpustí. Kanalizace bude napojena na stávající systém jednotné kanalizace obce Bylany.


Stavba má být realizována na p.p.č. 372/5, 372/28, 374/2, 374/3, 374/4, 377/8, 377/9, 377/10 a 377/11 v k.ú. Bylany, obec Bylany. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- K napojení na stávající jednotnou kanalizaci obce musí být vydáno kladné vyjádření jejího správce.
 - Nepropustnost jednotné kanalizace bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD