



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Ja/2019/v,k/848

VYŘIZUJE: ing. Janoušek

DATUM: 8.11.2019

HaskoningDHV CR s.r.o.

Ing. Dita Myšková

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

Staré Hradiště, Hrobice – modernizace silnice II/324, dílčí objekty

– stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení.

Předložená dokumentace řeší v rámci návrhu modernizace silnice II/324 objekty SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy a SO 400 - Veřejné osvětlení v úseku od severního okraje zástavby obce Hrobice (ZÚ 0,000 km) po okružní křižovatku ve St. Hradišti (KÚ 5,077).

Uvedené objekty budou prováděny v prostoru silničního tělesa.

SO 100 zahrnuje úpravu vozovky a křižovatek, provedení dělicích ostrůvků, dopravní značení, chodníky a hospodářské sjezdy.

SO 400 zahrnuje přisvětlovací objekty, osvětlení křižovatek, přechodů a odstranění kabelů.

Na trase modernizovaného úseku dochází ke křížení a souběhům se stávajícími vodovodními řady, kanalizací a dalšími zařízeními ve správě VAK a dále s projektovaným zdvojením potrubí TK v úseku Hrobice-Hradiště na Písku.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky.

1. Před zahájením prací požádejte středisko vodovodů (p.Vojtěch, tel. 466798424) a středisko kanalizace (p.Vašíček, tel. 466798432) o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Kabely požadujeme umístit mimo ochranné pásmo uvedené v bodě 2. Pokud toto nelze splnit, musí být v místě souběhu dodrženy min. vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.
4. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.

TEL. 466 798 448

FAX. 466 304 643

e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

5. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
6. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tel. 220 204 204, 220 02 PARDUBICE
ICO 48 38 44 31 DIČ CZ00000001
ORIG. PK, číslo 5, vložka 500
- 31 -

Platnost vyjádření: do 11/2020
Na vědomí: p. Vašíček, p. Vojtěch
Spis: II/324





