



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: ŠI/17/v,k/770

VYŘIZUJE: Šlaisová

DATUM: 4.5.2017

Haskoning DVH CR s.r.o.

Ing. Zdeněk Tesař

Sokolovská 100/94

Praha 8

186 00

Věc: Staré Hradiště, Hrobice – modernizace silnice II/324 – stanovisko k dokumentaci pro územní řízení

Předložená dokumentace řeší modernizaci komunikace II/324 v úseku od kruhové křižovatky ve starém Hradišti přes místní část Hradiště na Písku po severní okraj zástavby v obci Hrobice. Celkové délka úseku činí cca 5 km.

Stavba zahrnuje objekty SO 100 (komunikace a zpevněné plochy) a SO 400 (veřejné osvětlení).

Na trase dochází k souběhům a křížení s veřejným vodovodem a kanalizací ve správě VAK – patrně z příložených orientačních zákresů v příloze.

K návrhu máme následující připomínky:

1. Před zahájením stavby budou vytyčeny sítě a zařízení ve správě VAK zejm. výtlačný a zásobní řad DN 600 a DN 400 u Hrobic, zásobní řad DN 500 u Starého Hradiště a tlaková kanalizace DN 90 trasovaná podél této komunikace a v části uložena v této komunikaci.
2. Požadujeme respektovat min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: romana.slaisova@vapkce.cz

www.vapkce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

Podrobnosti budou řešeny v následujícím stupni PD a tato se odsouhlasí VAK. Dokumentace bude respektovat Technické standardy VAK.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

VODOVODNÍ A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplicko 2/44, 520 02 PARDUBICE
IČO 600 66 31 DIČ CZ600 6631
OR KS HK, náč. 8, ústka 999
15.

Platnost vyjádření do 05/2018.

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Vojtěch

Spis: silnice II/324