



15 -05- 2012

Naše značka: ŠI/12/v,k/128  
Vyřizuje: Šlaisová  
Datum: 9.5.2012

INTERPLAN – cz, s.r.o.  
Purkyňova 79a  
612 00 Brno

**Věc: Staré Jesenčany - transformace domu sociálních služeb Slatiňany – vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení**

Jedná se o výstavbu dvoubytového rodinného domu na parcele č. 518/29, 518/30, 518/31 ve Starých Jesenčanech.

Zásobování pitnou vodou bude provedeno ze stávajícího veřejného vodovodu PE 90. Vodovodní přípojka v profilu 32 mm je již vyvedena na pozemek a zakončena vodoměrnou šachtou.

V obci není vybudována soustavná kanalizace pro veřejnou potřebu. Návrh kanalizace se projekčně připravuje. Navrženou vnitřní kanalizaci pro uvažovaný objekt doporučujeme provést tak, aby ji bylo možné přepojit na budoucí stoku veřejné kanalizace. Do té doby bude dle návrhu zajištěna likvidace splaškových vod přes domovní ČOV.

Další připomínky nemáme.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 56 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Kouřil