

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH

KIP spol. s r. o. Litomyšl
Toulovcovo nám. 156
570 01 Litomyšl

Váš dopis zn./ze dne:
Ing. Tmejová /2.7.2019

Naše číslo jednací:
KHSPA 12636/2019/HP-Sy

Vyřizuje/linka:
Kavková, MUDr. Havel/461550568

Svitavy, dne:
11. 7. 2019

Závazné stanovisko

k projektové dokumentaci ke změně užívání části stavby – „Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově Svitavské nemocnice (lékařské pokoje – kanceláře), ul. Kollárova č. p. 643, 568 02 Svítavy, parcela č. 548/3, k. ú. Svítavy – Předměstí“

Na základě žádosti investora – Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevska 44, 532 03 Pardubice, IČ 27520536, zastoupeného na základě předložené plné moci společností KIP spol. s r. o., Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, ze dne 2. 7. 2019, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) ke změně užívání části stavby „Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově Svitavské nemocnice (lékařské pokoje – kanceláře), ul. Kollárova č. p. 643, 568 02 Svítavy, parcela č. 548/3, k. ú. Svítavy – Předměstí“, doručené dne 2. 7. 2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke změně užívání části stavby – „Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově Svitavské nemocnice (lékařské pokoje – kanceláře), ul. Kollárova č. p. 643, 568 02 Svítavy, parcela č. 548/3, k. ú. Svítavy – Předměstí“.

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

Předloženou PD zpracovala zodpovědná projektantka Ing. Pavla Tmejová – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0601829), KIP spol. s r. o. Litomyšl, projektová a inženýrská činnost, Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČ 15036499, jako zakázku č. 3239-43 s datem 04/2019.

Předmětem PD je navržení nových místností do části podkrovního prostoru stávající budovy v areálu nemocnice, kde je navrženo i nové sanitární zařízení. Jedná se o změnu užívání pouze části stavby v prostoru 4. NP (podkroví) v levé části objektu, kde v pravé části byly provedeny obdobné změny již v dřívějších letech. V ostatních podlažích se nachází lůžkové oddělení nemocnice.

Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí, ani do obálky budovy. Bude odstraněno stávající zateplení stropní konstrukce nad stropní konstrukcí 3. NP a nově bude zateplen střešní plášť. Dále se počítá s napojením odpadního potrubí z řešeného prostoru 4. NP do stávajícího kanalizačního potrubí objektu. Studená voda do 4. NP bude napojena ze stávajícího vodovodního potrubí ve 3. NP.

Nově se navrhuje 7 kanceláří a k tomu potřebné sanitární zařízení (2x záchod, předsíň, sprcha a místnost pro ukládání úklidových prostředků). Nově řešená část objektu je navržena pro 7 pracovníků. V každé kanceláři bude 1 osoba. Tento prostor nebyl původně využíván – jednalo se o stávající půdní prostor, bez využití.

Větrání prostor je zajištěno okny (kanceláře, chodby, apod.), bezokenní prostory sanitárního zařízení nuceně elektrickými ventilátory (podtlakové). Vytápění nově řešených prostor ve 4. NP bude řešeno prodloužením stávajícího potrubí UT z 3. NP řešeného objektu, ocelovými deskovými radiátory.

Osvětlení vnitřních prostor je sdružené, denní složka bude zajišťována okny a složka umělého osvětlení pak bude zajišťována pomocí osvětlení elektrickými svídky, v souladu s ČSN EN 12 464 – 1 Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Vnitřní prostory.

Mgr. Lukáš Kristl
ředitel odboru správního

Rozdělovník:
1x adresát + PD
1x KHS/HP
1x KHS/HOK