

APOLO CZ s. r. o.  
Ing. Michaela Švandová  
Tyršova 155  
Polička  
572 01

Váš dopis ze dne Naše značka

14. 8. 2019 Ing.MN/2019/

9008390

Vyřizuje / linka Moravská Třebová  
Ing. Novotný/131 15. 8. 2019

Vyjádření k akci: Novostavba pro dětský domov Polička na p. č. 6643/9  
Platnost vyjádření je 1 rok od data vyjádření

K existenci podzemních sítí jsme se vyjadřovali pod zn. Ing.MN/2019/9008390 ze dne 23. 7. 2019.

Povolujeme napojení vnitřního vodovodu a oddílné kanalizace na stávající přípojky. Pro tato napojení a dokončení přípojek je nutno zpracovat projektovou dokumentaci dle standardů VHOS, a.s. ([www.VHOS.cz](http://www.VHOS.cz)). Projektovou dokumentaci je nutno odsouhlasit s příslušnými vedoucími v Poličce. Při dokončení přípojek je nutno dodržet související ČSN (ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6114 Provádění stok a kanalizačních přípojek). Po získání stavebního povolení dohodnete před zahájením prací konkrétní podmínky a termín propojení přípojek s vedoucím střediska vodovodů v Poličce p. Pospíšilem tel. 461 725 635 (602 356 476 o.pospisil@vhos.cz) a vedoucím pracoviště kanalizací a ČOV PO – p. Flídrem 461 725 516 (602 356 466). Vodoměr dodáme po uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Digitální zpracování skutečného provedení přípojek je nutno předat před zahájením užívání stavby na VHOS, a. s. útvar VČ k odsouhlasení (Bc. D. Polák č. tel. 461 357 136). Souhlas se zaměřením bude zároveň dokladem k předání stavby investorovi.

Toto vyjádření nenahrazuje povinnost stavebníka přípojek (majitele nemovitosti) zajistit veškeré legislativní požadavky spojené s pracemi na výše uvedené akci.

Napojení vodovodní přípojky včetně uzavíracího ventilu je součástí veřejného vodovodu.

Srážkové vody je nutno před zaústěním do dešťové kanalizační přípojky svěst do retenčního objektu o objemu 2,4 m<sup>3</sup>.

Pokud bude srážková voda či voda z jiného zdroje (studny..) využívána pro užitkový vodovod s následným odvedením použité vody do veřejné kanalizace je nutno návrh tohoto vodovodu odsouhlasit samostatně včetně uzavření smlouvy na odvádění těchto vod.

Jiné připomínky k akci nemáme.

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,  
571 01 Moravská Třebová

1/15

[T] +420 461 357 111  
IČO: 48172901 DIČ: CZ48172901

Ing. Milan Novotný  
vedoucí provozu VT

Na vědomí: Středisko vodovodů PO – p. Pospíšil  
Pracoviště kanalizací a ČOV PO – p. Flídr