



NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 05 CHRUDIM

SO 05.3 - OPERAČNÍ SÁLY

SPEC. OBJEDNATEL		Investor:			Č.paré
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
		Objednatel:			
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	D.5.3	07/2020	07/2020	-
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:
	62008	TECHNICKÁ ZPRÁVA			D.5.3.1

Obsah

1. ÚVODNÍ INFORMACE	2
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ	2
3. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ	2
4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.....	3
POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	3
5. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM	3
6. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE	4

1. ÚVODNÍ INFORMACE

NÁZEV STAVBY: **NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ – SO 05 CHRUDIM
SO 05.3 – OPERAČNÍ SÁLY**

LOKALITA: Chrudimská nemocnice
Václavská 570, 532 01 Chrudim
p. č. st. 2348/1; k. ú. Chrudim [654299]

INVESTOR: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o.
Adresa: Tovární 290, 537 01 Chrudim
HIP: Ing. Otakar Vašák
+420 724 279 276
vasak@projekcecz.cz

Zodp. projektant: Ing. Otakar Vašák
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT – 0701470

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy a modernizaci vybavení stávající vyšetřovny. Předmětem této dokumentace je popis technického řešení stavební části a nutných stavebních úprav, které vyplývají z výměny osvětlení.

Demontáž stávajícího osvětlení operačního sálu realizuje dodavatel nové technologie.

Dokumentace je zpracována jako jednotná projektová dokumentace – ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Dokumentace je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb.

2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ

Účel užívání stavby se nemění, pojednávaným objektem je Chrudimská nemocnice.

Hlavními řešenými místnostmi jsou operační sály v 2.NP a 3.NP a místnost sterilizace. Ve 2.NP se jedná o operační sály m.č. 2.224 – operační sál č.6 – urologický, m.č. 2.243 – operační sál č. 4 – gynekologický a m.č. 2.239 – sterilizace.

Ve 3.NP se jedná o m.č. 3.324 – operační sál č. 3 – laparoskopický.

3. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Kompozice tvarového řešení, materiálové ani barevné řešení objektu se v souvislosti s projektovanými úpravami nemění. Navržené úpravy se odehrávají pouze v interiéru objektu.

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Tato dokumentace řeší návrh úprav vybavení osvětlení operačních sálů ve 2.NP a 3.NP hlavní budovy Chrudimské nemocnice.

Osvětlení operačního prostoru bude vyměněno za nové na třech operačních sálech v 2. a 3.NP budovy. Přesněji tedy ve dvou operačních sálech (m.č.2.224 a 2.243) v prostorech 2.NP a v jednom operačním sále (m.č. 3.324) v prostoru 3.NP. V souvislosti s výměnou osvětlení bude nutné demontovat stávající laminární pole podhledu, včetně hliníkového rastru. Po provedení výměny osvětlení bude původní laminární podhled osazen zpět na svou stávající pozici a připevněn původním demontovaným rastrem.

Nové osvětlení bude kotveno do stávajících kotvících míst. Nutno ověřit u dodavatele technologie. Pokud bude hmotnost nového osvětlení vyšší než stávající, je nutné kontaktovat projektanta kvůli ověření únosnosti stávající konstrukce.

Stávající zařízení UPS bylo zrevidováno a zůstává stávající.

V místnosti sterilizace (m.č. 2.239) ve 2.NP bude demontováno a odstraněno stávající zařízení pro sterilizaci. Toto zařízení bude nahrazeno novým, které bude osazeno na stávající pozici. Dle vybraného dodavatele a parametrů vybraného sterilizačního přístroje je potřeba ověřit kapacity připojovacích médií, vody + elektroinstalace.

5. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu.

Odpady vzniklé při stavbě:

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	Plastové obaly
15 01 03	Dřevěné obaly – dřevěné europalety
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné – tříděný odpad určený k likvidaci specializovanou firmou
15 01 04	Kovové obaly
15 01 06	Směsné obaly
15 01 07	Skleněné obaly
15 01 09	Textilní obaly
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 05	Železo a ocel
17 04 07	Směsné kovy
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

6. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb.