



**LEGENDA POTRUBÍ:**

- POTRUBÍ CHLADICÍ VĚŽE-VSTUP
- POTRUBÍ CHLADICÍ VĚŽE-VÝSTUP
- POTRUBÍ CHLAZENÉ VODY-PŘÍVOD
- POTRUBÍ CHLAZENÉ VODY-VRÁT

**LEGENDA ARMATUR**

- TLAKOMĚR 0-0,6 MPa
- TEPLOMĚR PŘÍMÝ (-30až+50°C), (0-120°C)
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLAPEK S PRUŽINOU
- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- MK MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPEK
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- F FILTR
- ČERPADLO
- VA VYVAŽOVACÍ VENTIL
- DVOUCESTNÝ VENTIL/KLAPEK S PŮHONEM
- KAPILÁRA
- KALORIMETR
- POJISTNÝ VENTIL

**LEGENDA MaR:**

- CH18/MY2 ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ Z ROZVÁDĚČE DT0.1 (NEMOCNICE)
- SNÍMAČ TLAKU 0-0,6 MPa
- SNÍMAČ TEPLoty (-30až+50°C), (0-120°C)

**POZNÁMKA**  
ROZHRANÍ DODÁVEK větve FCU a TECHNOLOGIE:  
- Regulační ventil s přednastavením - dodávka CHL; pohon - dodávka MaR  
- 3cestný regulační ventil - dodávka CHL; pohon - dodávka MaR

Ostatní ventily na ostatních větvích jsou doudávku MaR včetně pohonu.

$\pm 0.0 = 235,000$

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| <b>D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM</b><br><b>D1.01.4d1 MĚŘENÍ A REGULACE</b>   |                         |               |
| TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITEL A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ). |                         |               |
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava  |                         |               |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT   | VYPRACOVAL              | KONTROLOVAL   |
| ING. PETR ČÁP  | MILAN TUREK, DIS.       | ING. PETR ČÁP |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava   |                         |               |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT   | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU |               |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.  | ING. VIKTOR ŠLAPAL      |               |
| INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  |                         |               |
| NÁZEV AKCE:  |                         |               |
| NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE<br>VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ  |                         |               |
| VÝKRES   |                         |               |
| TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA CHLAZENÍ – FÁZE I   |                         |               |

dbd  
CONTROL SYSTEMS

MRŠTÍKOVA 12, 586 01, JIHLAVA  
TEL: +420 567 312 451-4, FAX: +420 567 3124 55

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.  
PRÁVNÍKOVÁ 211  
581 21 CHOTIMOV - Černé Zahrady  
TEL: 381 275 531  
TEL: 381 275 533  
info@dbd.cz

**penta**

MRŠTÍKOVA 12, 586 01, JIHLAVA  
TEL: +420 567 312 451-4, FAX: +420 567 3124 55