

TN-C-S, 3+N+PE 3x230/400V 50Hz
In = 32 A

FA.11 MCB 16A/1/C 10kA (30kA)
FA.12 MCB 16A/1/C 10kA (30kA)
FA.13 MCB 10A/2/C 10kA (30kA)
FA.14 MCB 10A/1/C 10kA (30kA)
FA.15 MCB 10A/1/C 10kA (30kA)
FA.16 MCB 16A/1/C 10kA (30kA)
FA.17 MCB 16A/1/C 10kA (30kA)
FA.18 MCB 10A/1/C 10kA (30kA)

QM.01 vypínač 32A/3-pól
TC.13 nap. NZ-3 230V~/24V= 60VA
F0.01 prep. ochr. typ 2 8/20us, 12,5kA Up<1,5kV - TNS

KONTAKTY UPS-1
 NAPÁJENÍ PŘES BY-PASS
 NAPÁJENÍ Z BATERÍ
 PORUCHA BATERÍ
 VYBITÁ BATERIE

KONTAKTY UPS-2
 KA15.1
 KA15.2
 KA15.3
 KA15.4

KA.21.1 až 21.4
 4x intř. relé 1P/5A ovl. 230V

X11 RSA 4A
X12 RSA 4A
X13,12 2x RSA 4A
X14 RSA 4A
X15 RSA 4A
X16 RSA 4A
X17 RSA 4A
X21-2 2x RSA 4A
X23-4 2x RSA 4A
X25-6 2x RSA 4A
X27-8 2x RSA 4A
X80 RSA 4A
X81 RSA 4A
X82 RSA 4A
X83 RSA 4A
X84 RSA 4A

FORMÁT	3x A4
DATUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
-	D1.01.4g1-201/1