

## Zapojení svítidel s DALI předřadníky




## Zapojení stmívatelných svítidel s DALI předřadníky ovládaných pomocí otočných DALI stmívačů




## LEGENDA:

- Instalační spínače a tlačítka pod omítku, 10AX/250V AC, IP20
- Instalační spínače a tlačítka s orientační doutnavkou pod omítku, 10AX/250V AC, IP20
- Instalační spínače a tlačítka se signalizační doutnavkou pod omítku, 10AX/250V AC, IP20
- Instalační spínače a tlačítka pod omítku, 10AX/250V AC, IP44
- Instalační spínače a tlačítka na omítku, 10AX/250V AC, IP44
- DL Stmívač pro systém DALI s otočným ovládáním a tlačítkovým spínáním, 230V AC, IP20
- IRx Infrapasivní čidlo na stropě (typ dle technické specifikace)
- DA-SX DALI multisenzor na stropě (typ dle technické specifikace)

POZNÁMKA: 1) BARVY SPÍNAČŮ – BÍLÁ (VYJMA PROSTORŮ VIZ NÍŽE)
2) BARVY SPÍNAČŮ VE VYBRANÝCH NEZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH (RECEPCE, VEŘEJNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ) PROVÉST DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA (VIZ PD INTERIÉRU)

Výška: neoznačených spínačů a tlačítek (S.H.) 1200 mm
neoznačených nástěnných svítidel (S.H.) 2300 mm

## LEGENDA SVÍTIDEL:

| | | Předřadník | Ra | Krytí | Rozměr | Instalace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | LED svítidlo pro čisté prostory | EP | >90 | IP54 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| A11s | LED svítidlo pro čisté prostory | DALI | >90 | IP54 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| A12 | LED svítidlo pro čisté prostory | EP | >90 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| A12s | LED svítidlo pro čisté prostory | DALI | >90 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| B11 | LED svítidlo pro čisté prostory | EP | >80 | IP54 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| B11s | LED svítidlo pro čisté prostory | DALI | >80 | IP54 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| B12 | LED svítidlo pro čisté prostory | EP | >80 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| B12s | LED svítidlo pro čisté prostory | DALI | >80 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| B22 | LED svítidlo pro čisté prostory | EP | >80 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| B22s | LED svítidlo pro čisté prostory | DALI | >80 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| C11 | LED svítidlo s mřížkou | EP | >80 | IP20 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| C11s | LED svítidlo s mřížkou | DALI | >80 | IP20 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| C12 | LED svítidlo s mřížkou | EP | >80 | IP20 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| C12s | LED svítidlo s mřížkou | DALI | >80 | IP20 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| C22 | LED svítidlo s mřížkou | EP | >80 | IP20 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| C22s | LED svítidlo s mřížkou | DALI | >80 | IP20 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| D11 | LED svítidlo s opálovým krytem | EP | >80 | IP20 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| D11s | LED svítidlo s opálovým krytem | DALI | >80 | IP20 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| D12 | LED svítidlo s opálovým krytem | EP | >80 | IP20 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| D12s | LED svítidlo s opálovým krytem | DALI | >80 | IP20 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| E11 | LED svítidlo s opálovým krytem | EP | >80 | IP20 | 1199x299x90 | M600, spodní montáž |
| E11s | LED svítidlo s opálovým krytem | DALI | >80 | IP20 | 1199x299x90 | M600, spodní montáž |
| F1 | LED svítidlo kruhové vestavné | EP | >80 | IP44 | D230x85 | Spodní montáž |
| F1s | LED svítidlo kruhové vestavné | DALI | >80 | IP44 | D230x85 | Spodní montáž |
| F11s | LED svítidlo kruhové vestavné | DALI | >80 | IP44 | D230x85 | Spodní montáž |
| F2 | LED svítidlo kruhové vestavné | EP | >80 | IP44 | D230x85 | Spodní montáž |
| F2s | LED svítidlo kruhové vestavné | DALI | >80 | IP44 | D230x85 | Spodní montáž |
| F21s | LED svítidlo kruhové vestavné | DALI | >80 | IP44 | D230x85 | Spodní montáž |
| F3 | LED svítidlo kruhové vestavné | EP | >80 | IP44 | D260x85 | Spodní montáž |
| F6s | LED svítidlo čtvercové vestavné | DALI | >80 | IP44 | 270x270x90 | Spodní montáž |
| G1 | LED svítidlo kruhové vestavné | EP | >80 | IP20 | D230x85 | Spodní montáž |
| G2 | LED svítidlo kruhové vestavné | EP | >80 | IP20 | D230x85 | Spodní montáž |
| H21 | LED svítidlo pro čisté prostory | EP | >90 | IP65 | 599x599x90 | M600, spodní montáž |
| H22s | LED svítidlo pro čisté prostory | DALI | >90 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| H42s | LED svítidlo pro čisté prostory | DALI | >90 | IP54 | 595x595x90 | M600, horní montáž |
| J11s | LED svítidlo s opálovým krytem | DALI | >80 | IP20 | 599x299x90 | M600, spodní montáž |
| K1s | LED svítidlo s opálovým krytem | DALI | >80 | IP54 | 588x120x69 | stropní přisazené |
| K3s | LED svítidlo s opálovým krytem | DALI | >80 | IP54 | 1432x120x69 | stropní přisazené |
| L1s–xxx | LED svítidlo vestavné liniové | DALI | >80 | IP20 | Lx104x91 | Spodní montáž |
| L2s–xxx | LED svítidlo vestavné liniové | DALI | >80 | IP20 | Lx104x91 | Spodní montáž |
| P1 | LED svítidlo průmyslové plastové | EP | >80 | IP66 | 1280x152x102 | Přisazené |
| P2 | LED svítidlo průmyslové plastové | EP | >80 | IP66 | 1580x152x102 | Přisazené |
| R1 | LED reflektor čtvercový | EP | >80 | IP65 | 83x83x95 | Širokozářič |
| R2, R2s | LED reflektor čtvercový | EP/DALI | >80 | IP65 | 146x146x123 | Širokozářič |
| R3, R3s | LED reflektor čtvercový | EP/DALI | >80 | IP65 | 146x146x123 | Hlubokozářič |
| S1, S1s | LED svítidlo průmyslové kovové | EP/DALI | >80 | IP66 | 1580x152x102 | Přisazené |
| T | LED svítidlo průmyslové kruhové | EP | >80 | IP54 | D260x110 | Stropní/nástěnné |
| V1–xxx | LED svítidlo závěsné liniové | EP | >80 | IP20 | Lx37x75 | Lankové závěsy |
| V1s–xxx | LED svítidlo závěsné liniové | DALI | >80 | IP20 | Lx37x75 | Lankové závěsy |
| XY | Svítidlo jež je součástí dodávky podhledu vestavby OS | | | | | |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (M2) | DRUH PODLAHY | | POVRCH STĚN | | STROP / PODHLED | S.V. PODHL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074a | ČEKÁRNA | 127 | TERACO | T10V | POHL. STĚRKA | N7 | RASTR 13,14 SDK 5, SDK 8 | 2,90/ 3,10 |
| 1074b | CHODBA | 50,9 | TERACO | T10V | POHL. STĚRKA | N7 | RASTR 13 | 2,60 |
| 1074c | ČEKÁRNA | 148,6 | PVC | P12V | POHL. STĚRKA SLOUPŮ NÁTĚR | N7/ N1c | RASTR 13 | 2,60 |
| 1075 | ZÁDVEŘÍ | 10,8 | ČISTÍCÍ ZÓNA | K10 | – | – | RASTR 13 SDK 5 | 2,90/ 3,10 |
| 1076 | RECEPCE | 30,0 | PVC | P12V | POHL. STĚRKA | N7 | RASTR 13 SDK 5, SDK 8 | 2,90/ 3,10 |
| 1077 | DMZ, ZÁZEMÍ RECEPCE | 25,8 | PVC | P14V | NÁTĚR | | RASTR 3 SDK 5. SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1078 | ZÁDVEŘÍ | 28,6 | ČISTÍCÍ ZÓNA | K10 | POHL. STĚRKA | N7 | RASTR R7 SDK10, SDK5,SDK8 | 2,70/ 3,10 |
| 1079a | AMBULANCE | 22,9 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a | 2,70 |
| 1079b | AMBULANCE | 24,1 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a | 2,70 |
| 1079c | AMBULANCE | 24,1 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a | 2,70 |
| 1079d | AMBULANCE | 23,8 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a | 2,70 |
| 1080 | CHODBA | 28,8 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/ PSV | RASTR R7 SDK10, SDK5 | 3,00 |
| 1081 | SCHODIŠTĚ | 17,8 | TERACO | T01/ T02 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/ PSV | STĚRKA N7 | – |
| 1082 | VÝTAH V8–ODPAD | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 1083 | VÝTAH V9–PACIENT | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 1084 | CHODBA | 5,3 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 1085 | PŘEDSÍŇ WC Ž PERSONÁL | 6,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 3 | 2,50 |
| 1086 | WC Ž PERSONÁL | 1,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1087 | WC Ž PERSONÁL | 1,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1088 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST. | 31,0 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/ N4 | RASTR 4a | 2,60 |
| 1089 | PŘEDSÍŇ WC–MUŽI | 17,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1090 | WC–MUŽI | 1,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1091 | INVALIDNÍ WC | 4,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 3 | 2,50 |
| 1092 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 5,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 1093 | IZOLACE | 17,4 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 1 | 2,70 |
| 1094 | SÁDROVNA | 18,9 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1095 | TRAUMAT. AMBULANCE | 19,2 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1096 | TRAUMAT. AMBULANCE | 21,0 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1097 | CHIRURG. AMBULACE | 20,4 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1098 | CHIRURG. AMBULANCE | 20,4 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1099 | CHIRURG. AMBULANCE | 20,4 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1100 | CHIRURG. AMBULANCE | 20,4 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1101 | AMBULANCE | 21,4 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a SDK 5, SDK 8 | 2,70/ 3,10 |
| 1102a | CHODBA | 19,9 | TERACO, ČISTÍCÍ ZÓNA | T10, K10 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/ PSV | RASTR R7, SDK 5, SDK 10 | 3,10 |
| 1102b | ÚKLID | 3,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 3 | 2,50 |
| 1103 | SCHODIŠTĚ | 13,2 | TERACO | T01/ T02 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/ PSV | STĚRKA N7 | – |
| 1104 | VÝTAH V10–PERSONÁL | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 1105 | SLABOPROUD | 7,2 | PVC ANTISTATIK | P10 | NÁTĚR | N3 | NÁTĚR N3 | 3,70 |
| 1106 | SILNOPROUD | 8,1 | BETON + NÁTĚR | B10 | NÁTĚR | N3 | NÁTĚR N3 | 3,70 |
| 1107 | DMZ RDG | 10,4 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/ N4 | RASTR 4b SDK 5 | 2,60/ 3,10 |
| 1108 | VRCHNÍ SESTRA AMBULANCÍ | 9,6 | PVC | P14V | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV. | N1c/ N4 | RASTR 4b | 2,60 |
| 1109 | CHODBA | 90,5 | TERACO | T10V, K10 | POHL. STĚRKA SLOUPŮ NÁTĚR | N7/ N1b | RASTR 1 | 2,50 |
| 1110 | POPISOVNA | 13,3 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 4b | 2,70 |
| 1111 | PŘÍPRAVNA | 14,3 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/ N4 | RASTR 4a | 2,70 |
| 1112 | OVLADOVNA | 15,5 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | NÁTĚR | N1b | RASTR 4a | 2,70 |
| 1113 | PŘEDÍN WC M PERSONÁL | 2,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1114 | WC M PERSONÁL | 1,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1115 | PŘEDSÍŇ WC Ž PERSONÁL | 2,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1116 | WC Ž PERSONÁL | 1,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1117 | ÚKLID | 4,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 3 | 2,50 |
| 1118 | HRUBÁ OČISTA PACIENTA | 13,9 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13V | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 1 | 2,70 |
| 1119 | STANOVIŠTĚ SESTRY, POCT | 11,3 | PVC | P12V | POHL. STĚRKA KER. OBKLAD ZA UMYV. | N7/ N4 | RASTR 14 | 2,50 |
| 1120 | SKLAD | 7,8 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 1121 | CHODBA | 111,8 | TERACO | T10V | POHL. STĚRKA SLOUPŮ NÁTĚR | N7/ N1b | RASTR 1 | 2,50 |
| 1122 | CRASH ROMM | 81,0 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 15 | 3,00 |
| 1123 | CT | 45,4 | PVC EL. VODIVÉ | P11 c | BARIT. OMÍTKA, NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV. | N5 | RASTR 4b | 3,00 |
| 1124a | BOX | 4,2 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 4b | 2,50 |
| 1124b | BOX | 9,2 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 4b | 2,50 |
| 1125 | TECHNIKA CT | 5,3 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 3,30 |
| 1126 | SKLAD | 15,0 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 1127 | UMÝVÁRNA M PACIENT | 4,1 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 1128 | PŘÍJEM PACIENTŮ MUŽI | 12,0 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 2 | 2,50 |
| 1129 | ZRUŠENO | | | | | | | |
| 1130 | WC–INVALIDA | 4,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1131 | ČAJOVÁ KUCHYŇ | 6,6 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/ N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 1132 | SKLAD | 7,6 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 4b | 2,50 |
| 1133a | STANOVIŠTĚ SESTRY | 21,2 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 | 3,00 |
| 1133b | EXPENTAČNÍ POKOJ | 155,0 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 | 3,00 |
| 1134 | PŘÍJEM PACIENTŮ ŽENY | 12,3 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 2 | 2,50 |
| 1135 | UMÝVÁRNA Ž PACIENT | 4,1 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 1136 | ZRUŠENO | | | | | | | |
| 1137 | WC–ŽENY | 4,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1138 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 11,5 | PVC | P11a | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 1139 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 9,5 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 4b | 2,50 |
| 1140 | IZOLACE | 14,2 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 1 | 2,70 |
| 1141 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 6,2 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 1142 | INVALIDNÍ WC | 3,9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 3 | 2,50 |
| 1143 | VÝTAH V11 | 6,7 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |

## POZNÁMKA:

– Volně vedené kabelové elektrorozvody v prostoru CHUC, v prostoru lůžkového oddělení, oddělení JIP, ARO, operačních sálů apod. (dle PD Požárně–bezpečnostní řešení, ČSN 73 0848 a souvisejících norem a vyhl. 23/2008Sb v platném znění (úprava dle vyh.268/2011Sb)) budou provedeny bezhalogenními kabely s třídou reakce na oheň B2cas1d0. Rozvody pod omítkou nebo nad požárně odolným podhledem (třídy EI–Sxx) mohou být i v těchto prostorách provedeny klasickými PVC kabely.
– Volně vedené elektrorozvody v ostatních prostorách mimo výše vyjmenované mohou být provedeny klasickými PVC kabely (CYKY, H07V apod.)

– V prostorách s rastrovými podhledy budou horizontální rozvody vedeny v instalačních žlabech a lištách nad podhledy. Vertikální rozvody zde budou vedeny pod omítkou, v místech s obklady v trubkách po omítkou.
– V prostorách s rastrovými podhledy budou použity odbočné inst. krabice na povrch uložené nad pohledy, v místnostech se sádrokartónovými (SDK) podhledy krabice pod omítku umístěné pod úrovní SDK podhledů.
– Ve strojovnách a rozvodnách (VZT, EL, UT apod.) budou rozvody vedeny ve žlabech a lištách na povrchu.

– Svítidla označená "KL" jsou součástí dodávky kuchyňské linky (LED pásek v AL profilu umístěný pod závěsními skříňkami). Pro tato svítidla připravit spínaný vývod umístěný za závěsnými skříňkami, ponechat volný konec cca 1,5m.

– Jednotlivé vývody (vypínače, svítidla apod.) označit číslem daného okruhu (rámečky s popisovým polem, samolepky apod.).

– Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.
– Při nejasnostech, či nepředvídaných okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, za účelem upřesnění dalších prací.
– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3, rozvody v lékařských místnostech budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–710, rozvody v koupelnách a umývárnách budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–701 ed.2.
– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a slepý rozpočet.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA




ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C–S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Zdravotnická síť IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

# D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM – FÁZE I.
# D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).


| | | |
|---|---|---|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | ING. PETR ZACHA | ING. PETR KREMLÁČEK |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | ING. VIKTOR ŠLAPAL | |
| INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | |

penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55


NÁZEV AKCE:
**NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE**
**VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ**

VÝKRES: **1.NP – SVĚTELNÉ ROZVODY – část B**

| | |
|---|---|
| ČÍSLO PARÉ | |
| FORMÁT | 30x A4 |
| DATUM | 08 / 2020 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAK. ČÍSLO | A 06–18–P |
| MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| Č. VÝKRESU | D1.01.4g1–31B/I |