



- ➡ PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOKT
- HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE
- VENTILÁTOR PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA  
PR. 900MM, F400, 11,4m³/s@280Pa, 7,5kW  
OSAŽENÝ NA PODLAŽE STROJOVNY VZT  
KAPOTÁŽ S.P. ODOLNOSTI EI30  
VÝFUKOVÁ ŽALUZIOVÁ KLAPKA 1124x1131MM
- MANUÁLNÍ AKTIVACE ZOKT  
Tlačítko pro manuální aktivaci zokt  
napojeno do rozváděče zokt

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM  
D1.01.4k ZAŘÍZENÍ NA ODVOD KOUŘE A TEPLA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELY  
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: COLT International s.r.o., Strakonická 1199, 150 00 Praha			 Strakonická 1199, 150 00 Praha tel.: +420 257 011 253, email: info@cz.coltgroup.com	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. TOMÁŠ MIHAL	ING. TOMÁŠ MIHAL	JOSEF JAROŠ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	6x A4
<b>NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ</b>			DATUM	8 / 2020
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES			1 : 200	D1.01.4k-03/1
<b>PŮDORYS 1.NP – FÁZE I.</b>				