

Akce: **NPK a.s., Pardubická nemocnice**
Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Zak. číslo: **A 06 – 18 – P**

D1.17 Podzemní chodba 4

D1.17.4e-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY

D1.17.4e Zdravotně technické instalace

Zpracování dokumentace ve vztahu na požadavky zákona 137/2006 Sb. a vyhlášky 230/2012 Sb.

Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků ÚRS Praha, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, vydání 2018.



Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Pro výrobky a práce, které nejsou obsahem výše uvedených ceníků, jsou zpracovány technické podmínky, které stanoví souhrn všech technických popisů a vymezí technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a dodávky dle § 45 a 46 zákona 137/2006 Sb.

VODOVOD:

1) Potrubí

trubka pro rozvody vody PP-RCT z polypropylenu generace typu 4
20°C/1,6 MPa - 60°C/0,8 MPa
ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
svařování polyfúzní



20	15,4	2,3
25	19,4	2,8
32	24,8	3,6
40	31,0	4,5
50	38,8	5,6
63	48,8	7,1
75	58,2	8,4
90	69,8	10,1
110	85,4	12,3
125	97,0	14

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

2) Umyvadlo


umyvadlo s otvorem / bez otvoru pro baterii ze slinutého keramického střepu, bílá, včetně upevňovací sady a polosloupu

Technické parametry:

šířka: 600 mm

hloubka: 465 mm

výška: 215 mm



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
V 1340 ...	650	545	305	205	475	195	215	520	280	795	545	595
V 1440 ...	600	500	295	205	465	195	215	520	280	795	545	595
V 1540 ...	550	460	285	205	445	195	215	520	280	795	545	595

3) Nástěnná baterie

nástěnná jednopáková baterie DN 10 chrom

Technické parametry:

uzavřená páka s gravírem logem nemocnice

keramická kartuše s možností omezení max.teploty

perlátor M 22x1

s-připojení

otočný výtok 360° G3/4 x200 /

300 mm

třída průtoku A, třída hluku I

