



POPIS KABELŮ Z RS01:
RS01-CYKY-J 5x2.5-PRIVOD Z R-STAV.
L1-CYKY-J 3x1.5-OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ
L2-CYKY-J 3x1.5-OSVĚTLENÍ V PODHLEDU
L3-CYKY-J 3x1.5-REKLAMA
L4-CYKY-J 3x1.5
EH6-CYKY-J 3x1.5-EL.VYTÁPĚNÝ CHRILIČ
EH7-CYKY-J 3x1.5-TOPNÝ KABEL VE ŽLABU
BT7-CYKY-J 5x2.5-ČIDLO TEPLLOTY A VLHKOSTI

LEGENDA-ROZVODY ELEKTRO

NAP. SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 230V-TN-C-S

OCHRANA P.N.D.N.:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 – JISTIČI PROUD,CHRAŇIČEM
DOPLNĚNO OCHRANNÝM POSPOJENÍM

ROZVODY PROVEDENÝ KABELY CYKY ULOŽENÝMI:
POD OMÍTKOU ,RESP.V LIŠTÁCH Z PVC /UVNITŘ OBJEKTU/
V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD ZATEPLENÍM A V PODHLEDU

- KRABICE INSTALAČNÍ KR68/KR97
- KRABICE INSTALAČNÍ IP54

LEGENDA SVITIDEL:

A-VÝBOJKOVÉ SVITIDLO S VÝLOŽNÍKEN,SHC 70W,IP54
B-VÝBOJKOVÉ SVITIDLO DO PODHLEDU,SHC 70W,IP54,RESP.ZAŘÍVKA 26W

<div><div>KIP</div><div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL</div><div>INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST</div><div>TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL</div></div>		VEDOUcí ZAKÁZKY		ING. JAN GABRIHEL	
STUPEŇ		ZODP.PROJEKTANT		J.LOPOUR	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		VYPRACOVAL		J.LOPOUR	
INVESTOR		MÍSTO STAVBY		LITOMYŠL	
PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM.125,PARDUBICE 532 11		PROFESE		D.1.4.f – ELEKTRO,	
STAVBA		BLESKOSVOD			
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE		ZAK.Č.		DATUM	
– areál Litomyšlské nemocnice, o.s.		2807-62		09/2014	
OBJEKT		MĚŘÍTKO		Č.VÝKR.	
BUDOVA ŘEDITELSTVÍ		1:100		D.1.4.f-4	
VÝKRES		ROZVODY ELEKTRO			