

VÝPOČET DOSTATEČNÉ (SEPARACNÍ) VZDÁLENOSTI

OBJEKT:

D.3 SOO3: PAVILON GYMNAZIUM PARDUBICE

Elektrická izolace mezi jímácem nebo svody a kovovými součástmi stavby, kovovými vedeními a vnitřními systémy může být dosažena dodržáním dostatečné (separacní) vzdálenosti s mezi nimi. Pro výpočet s platí vztah:

$$s = k_i \times (k_c/k_m) / I$$

kde:

k_i závisí na zvolené hladině ochrany (viz tab. 1);
 k_m závisí na elektrické izolaci materiálu (viz tab. 4);
 k_c závisí na bleskovém proudu protékajícím svodem a uzemněním (tab. 2 a 3);
 I je délka v metrech podél jímácu a svodu od bodu, od něž je dostatečná vzdálenost uvažována, k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního pospojování.

V případě vedení nebo vnějších vodivých součástí vstupujících do objektu je vždy nezbytné zajistit bleskové ekvipotenciální pospojování (přímým připojením nebo připojením přes SPD) v místě jejich vstupu do objektu.

U armovaných betonových staveb, kde armatury jsou pospojovány, není dostatečná vzdálenost vyžadována.

Tabulka 1 - Koeficient k_i

Hladina ochrany	k_i
I	0,08
II	0,06
III	0,04
IV	0,04

Tabulka 2 - Koeficient k_c pro ESE (podle typu uzemňovací soustavy) - NF C17-102

Pocet svodu	k_c - typ A	k_c - typ B
1	1	1
2	0,75	0,5
3	0,6	0,33
4 a více až n	0,41	1/n

Tabulka 3 - Koeficient k_c - EN 62305-3


Pocet svodu	k_c
1	1
2	0,5
4	0,25
n	1/n

Tabulka 4 - Koeficient k_m

Materiál	k_m
vzduch	1
beton, cihla	0,5

Jsou-li v sérii různé izolační materiály, doporučuje se použít nižší hodnota k_m . Při použití jiných izolačních materiálů by měl konstrukční postup i hodnota k_m určit výrobce

Schéma principu



Ilustrace dostatečné vzdálenosti vzhledem k uvažované vzdálenosti a zvýšení rozdílu potenciálu v bode, kde byla ekvipotencialita realizovaná (P)

Volba koeficientu

(volte z možností, které se zobrazí po kliknutí na žluté bunky)

popis	hodnota	koeficient	hodnota
typ jímací soustavy	tyc / klec		
typ uzemňovací soustavy	B		
hladina ochrany	II	k_i	0,06
pocet svodu	7	k_c	0,142857143



Tabulka dostatečné (separací) vzdálenosti s - hodnota s podle délky nejkratšího svodu

délka nejkratšího svodu v m	s v metrech	
	vzduch	beton, cihla
1	0,01	0,02
2	0,02	0,03
3	0,03	0,05
4	0,03	0,07
5	0,04	0,09
6	0,05	0,10
7	0,06	0,12
8	0,07	0,14
9	0,08	0,15
10	0,09	0,17
11	0,09	0,19
12	0,10	0,21
13	0,11	0,22
14	0,12	0,24
15	0,13	0,26
16	0,14	0,27
17	0,15	0,29
18	0,15	0,31
19	0,16	0,33
20	0,17	0,34
21	0,18	0,36
22	0,19	0,38
23	0,20	0,39
24	0,21	0,41
25	0,21	0,43
26	0,22	0,45
27	0,23	0,46
28	0,24	0,48
29	0,25	0,50
30	0,26	0,51
31	0,27	0,53
32	0,27	0,55
33	0,28	0,57

délka nejkratšího svodu v m	s v metrech	
	vzduch	beton, cihla
35	0,30	0,60
36	0,31	0,62
37	0,32	0,63
38	0,33	0,65
39	0,33	0,67
40	0,34	0,69
41	0,35	0,70
42	0,36	0,72
43	0,37	0,74
44	0,38	0,75
45	0,39	0,77
46	0,39	0,79
47	0,40	0,81
48	0,41	0,82
49	0,42	0,84
50	0,43	0,86
51	0,44	0,87
52	0,45	0,89
53	0,45	0,91
54	0,46	0,93
55	0,47	0,94
56	0,48	0,96
57	0,49	0,98
58	0,50	0,99
59	0,51	1,01
60	0,51	1,03
61	0,52	1,05
62	0,53	1,06
63	0,54	1,08
64	0,55	1,10
65	0,56	1,11
66	0,57	1,13
67	0,57	1,15

délka nejkratšího svodu v m	s v metrech	
	vzduch	beton, cihla
69	0,59	1,18
70	0,60	1,20
71	0,61	1,22
72	0,62	1,23
73	0,63	1,25
74	0,63	1,27
75	0,64	1,29
76	0,65	1,30
77	0,66	1,32
78	0,67	1,34
79	0,68	1,35
80	0,69	1,37
81	0,69	1,39
82	0,70	1,41
83	0,71	1,42
84	0,72	1,44
85	0,73	1,46
86	0,74	1,47
87	0,75	1,49
88	0,75	1,51
89	0,76	1,53
90	0,77	1,54
91	0,78	1,56
92	0,79	1,58
93	0,80	1,59
94	0,81	1,61
95	0,81	1,63
96	0,82	1,65
97	0,83	1,66
98	0,84	1,68
99	0,85	1,70
100	0,86	1,71

34	0,29	0,58
----	------	------

68	0,58	1,17
----	------	------

