



LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicínálních plynů v ocelové chráničce
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV<sub>04</sub>)
- UP-x Ventilová skříň (x-počet plynů)
- STP-K-x Signalizace tlaku plynu klinického nouzového alarmu (x-počet snímaných plynů)
- Klesání, stoupání
- UZAVÍRACÍ VENTIL

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu a k odběrovým místům klesá pod omítkou
- Vývody plynu pro uzavírací panel skříň endoskopu vyvést ve výšce 2400 mm nad čistou podlahou
- Uzavírací armatury osadit do skříň s uzavěry plynů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 02 LITOMYŠL						
SO 02.7 sušící skříň endoskopů						
SPEC. OBJEVATEL	Investor:					Č.pará
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice					
GEN. PROJEKTANT	Objednatel:					Autorizováno
	LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE, J.E. Purkyně 652, 57016, Litomyšl					
	Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kreslil	
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		J. Třasák	
PROJEKTANT ČÁSTI	Projekce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					Autorizováno
	Zodpovědný projektant					
	Ing. Otakar VAŠÁK					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	etapu dokumentace:		datum expedice:		datum editace:	
	DPS		09.2020		09.2020	
	zakázka:		název výkresu:		číslo výkresu:	
62008		Monoblok - Púdorys 1.PP - AIR		D.4.4.c 01		