



Budova F - linka OKBD - 3.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis stavebních prací - mezistav	výměry	jednotky
211	LABORATOŘ	Pod strop místnosti, podél průvlaku a svisle na stěnu mezi stropem a parapetem bude osazena nová PVC vkladací lišta 100/60mm, délky 2m		5 ks
		Uložení odpadního potrubí DN 50, do připravené drážky	1,8	m´
		Zakončení odpadního potrubí - koleno s hrdlem pro odpadní potrubí DN50		2 ks
		Betonová zálivka do drážky	0,025	m3
		Čtverec PVC 600/600mm, nalepit na původní místo bez porušení zemnicích pásků - Referenční výrobek TarkettToro SC		
		Stávající přívodní kabel 3x10mm2 bude nahrazen novým CYKY-J 5x10, bude uložen do nové vkladací lišty pod stropem. Na chodbě veden podhledm, zpětná montáž SDK podhledu.	20	m
		Stávající jistič C32A bude vyměněn za nový 32A/3		
		Bude doplněna rozvodnice na parapetu o okna. Rozvodnice bude obsahovat 12ks jističů s chráničem 16/1N/B/003 a 12ks zásuvek.		
Pozn. Propojení silnoproudu a slaboproudu je součástí dodávky technologie.				
V tabulce uvedené rozměry jsou předběžné podklady pro rozpočet a výkaz výměr. Přesné rozměry a rozměry je nutno před výrobou zaměřit dle skutečného stavu. Provedení výrobků bude před objednáním upřesněno investorem.				

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
203	CHODBA	78 m2	keramická dlažba		
211	LABORATOŘ	101.82 m2	antistatické PVC		
212	PŘÍPRAVNA	27.31 m2	antistatické PVC		
213	ODBĚR	17.85 m2	keramická dlažba		
217	CENTRÁLNÍ PŘÍJEM	12.75 m2	keramická dlažba		

- Legenda:
- Stávající zdivo a konstrukce
 - Dobetonovaná část podlahy
 - nové prvky
 - nová technologie

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ						
SO 01.4 - linka OKBD						
SPEC. OBJEDNATEL		Investor:				Č.paré
		NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Objednatel:				Autorizováno
		NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil		
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,						
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil		
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,						
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:	
	JPD	D.1.1 stav	09.2020	09.2020	M 1:50	
	zakázka:	název výkresu:				číslo výkresu:
	62008	Půdorys 3.NP - linka OKBD - nový stav				D.4.1.3