

V Brně dne 5. 11. 2014

Dodatečná informace č. 1

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Realizace úspor energie – Gymnázium Pardubice, Dašická.**“

Otázka:

„Žádáme Vás o upřesnění polo. Č. 79 v objektu SOO1 - Kovové L profily pro kotvení oken vč. zapravení a výmalby, ks 1125. Z výkazu výměr a projektové dokumentace není zřejmý rozměr L profilu a jeho délka.“

Odpověď:

Jedná se o profil ke kotvení předsunutého okna do stávajícího parapetu (označeno žlutě, viz příloha, výkres č. D.1.1.16.02). Profily jsou součástí kotvení okna (typový výrobek), takže není rozkreslen.

Veškerá dokumentace včetně kontaktní osoby je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00000642>

Přílohy:

Výkres č. D.1.1.16.02

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.

Ing. Václav Ostrovský
oddělení veřejných zakázek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu