

V Brně dne 7. 11. 2014

Dodatečná informace č. 2

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Realizace úspor energie – Gymnázium Pardubice, Dašická.**“

Otázka:

„V zadání je požadováno u žaluzií ovládání manuální, ale žaluzie mají být v podomítkovém provedení (viz výkres Nadpraží a parapet okna jižní fasáda D.1.1.16.02). Nevím, jak si představujete manuální ovládání, když je žaluzie takto zapuštěna. V tomto provedení je možné ovládat žaluzii pouze motoricky. Prosím tedy o upřesnění“

Odpověď:

Je nutné provrtat otvor průvlakem v úhlu 45° k ose žaluzie a na strop upevnit ovládání. Dodávka žaluzie je včetně montáže ovládání a obsahuje i provedení vrtu nadpražím okna, který je nezbytný pro protažení ovládací tyče venkovních žaluzií. V příloze přikládáme detail.

Veškerá dokumentace včetně kontaktní osoby je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00000642>

Přílohy:

Výkres č. D.1.1.16.29

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.

Ing. Václav Ostrovský
oddělení veřejných zakázek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu