

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE:
Ing. J. Adamec/2.2. 2017

NAŠE ZN.:
KHSPA 01928 /2017/HP-UO/3.5

VYŘIZUJE/LINKA:
Musilová Hana/
Andrejsková Hana

ÚSTÍ NADORLICÍ, DNE:
14. 3. 2017

Závazné stanovisko

Na základě žádosti investora – Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupeného projektantem Ing. Jiřím Adamcem, PK Adamec, s.r.o., Komenského 42, 561 51 Letohrad, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh dokumentace **k územnímu řízení stavby: „SŠ AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ N. O., přístavba a rekonstrukce budovy D“ v k.ú. Hylváty.**

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto **závazné stanovisko:**

S návrhem dokumentace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy k územnímu řízení stavby: „SŠ AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ N. O., přístavba a rekonstrukce budovy D“ v k.ú. Hylváty, s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona, váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) **Pro další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení doplní investor PD o návrh vzduchotechnické části (včetně zpracování akustické studie - vyhodnocení hlukové zátěže z provozních prostor přípravný) k chráněnému venkovnímu prostoru stavby základní školy.**

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší rekonstrukci stávajícího objektu truhlárny (budova D) na z části jednopodlažního a z části dvoupodlažního objektu. Objekt je umístěn v uzavřeném areálu Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí s vybudovanými zpevněnými plochami. Uvažovaný objekt je cca 40 m východně od budovy základní školy. Areál je napojen na místní komunikaci v ul. Lanškrounská. Novými přípojkami bude budova

napojena na vodovodní řád města (v délce 45 m) i splaškovou kanalizaci města. Vytápění je řešeno kaskádou plynových kotlů. Stavba je nově určena především ke vzdělávacím i rekvalifikačním účelům, bude zde probíhat výuka svařování ocelí a lehkých kovů.

V I.NP bude umístěna svařovna – východní část objektu, laboratoř defektoskopie a kontroly svárů, přípravná a sklad materiálu, sociální zázemí pro dílny bude umístěno u vchodu. Ve svařovně bude umístěno 7 – 8 boxů s „vrchním odsáváním“, pec na vysoušení elektrod, elektrohydraulický lis 50 – 100 t, bruska na W elektrody s odsáváním, bruska kotoučová na obrus vzorků s odsáváním a kalící pec. V laboratoři defektoskopie a kontroly svárů bude umístěn ultrazvuk, magnetoskope, tvrdoměry, metalografická bruska a mikroskopy.

V přípravně materiálu bude umístěna pásová pila, stůl pro řezání kyslíkem a plasmou s odsáváním, stůl pro broušení s odsáváním a jeřáb (nosnost 500 kg) – západní část.

Ve 2.NP budou umístěny 2 učebny, učebna pro vzdělávání svářečů a výuka Autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel. Ve 2.NP bude dále situován kabinet a hygienické zázemí (WC).

V hygienickém zázemí bude instalováno podtlakové odsávání. Ostatní prostory budou větrány přirozeným způsobem okny nebo instalací vzduchotechniky s rekuperací. Vzduchotechnika provozních celků bude řešena v následujících stupních PD.

Všechna pracoviště budou osvětlena denním světlem. Umělé osvětlení bude zajištěno LED svítidly.

Světlná výška v I.NP bude 2,80 m a ve II.NP 3,20 m.

Výše uvedená podmínka je stanovena v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.



Ing. Telvia Kubištová
vedoucí odd. hygieny práce

Rozdělovník:

Adresát

PK Adamec, s.r.o., Komenského 42, 561 51 Letohrad + příloha PD