



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 25. 05. 2020
SpKrÚ Pk 46913/2019

Název veřejné zakázky	„Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění parametrů VZT jednotek. Chybí technické parametry.

Odpověď:

Technické parametry jsou uvedeny v části VZT v technické zprávě a výkresech.

Rekapitulace:

Jedná se o decentralní větrací jednotky umístěné dle výkresové části.

<u>Místnost</u>	<u>Charakter zařízení</u>	<u>Výměna vzduchu</u>
Učebna/herna 1.07 a 1.13	Rovnotlaké větrání s filtrací, rekuperací tepla přiváděného čerstvého větracího vzduchu	$Q_o = Q_p = 320 \text{ m}^3/\text{h}$ (10 žáků+4 vyučující) žáci 20m ³ /h vyučující 30m ³ /h
Učebna/herna 1.08, 1.09, 1.10	Rovnotlaké větrání s filtrací, rekuperací tepla přiváděného čerstvého větracího vzduchu	$Q_o = Q_p = 250 \text{ m}^3/\text{h}$ (8 žáků+2 vyučující) žáci 20m ³ /h vyučující 30m ³ /h

Jednotka musí být řízena čidlem CO₂,
musí být připojena na systém vytápění.
Účinnost rekuperace min 65%.
Jednotky musí odpovídat požadavkům dotačního poskytovatele OPŽP.