

číslo zakázky/ archivní číslo: 171063/CTX	stavba	Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická nemocnice				číslo přílohy: CTX / E/ 001 (Příloha č.1)
	objekt	SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK Elektroinstalace Kabelová listina				číslo revize: 0
Označení kabelu	Odkud	Kam	Typ kabelu	Průřez kabelu	Délka kabelu	Poznámka
[-]	[-]	[-]	[-]	[mm ²]	[m]	[-]
WLS01	R44-1	RH1	1-CYKY-J	3Bx185+95	25	sít (MDO)
WLD01	R44-NZ	RH1	1-CYKY-J	3Bx185+95	25	DA (DO)
WLRT1.1	RH1	RT1.1	CYKY-J	5x10	10	rozvaděč technologie
WLTR1.2	RH1	RT1.2	1-CYKY-J	5x35	10	rozvaděč technologie
WLR1.1	RH1	RMS1.1	CYKY-J	5x10	10	rozvaděč stavby
WLR1.2	RH1	RMS1.2	CYKY-J	5x10	55	rozvaděč stavby
WLDMR1.1	RH1	DMR1.1	CYKY-J	5x4	5	rozvaděč MaR
WLRD1.1	RH1	RD1.1	CYKY-J	5x2,5	10	rozvaděč datový
WLT_21	RH1	poz.č.21	CYKY-J	5x2,5	10	měření emisí
WLT_24	RH1	poz.č.24	CYKY-J	5x6	35	čisticí přístroj
WLT_25	RH1	poz.č.25	CYKY-J	5x6	35	průmyslový vysavač
WLM_RH1_VZT1.5	RH1	VZT1.5	CYKY-J	5x2,5	15	SAHARA
WLM_RMS1.1_CH1.1	RMS1.1	CH1.1	CYKY-J	5x4	10	chladicí jednotka
WLM_RMS1.1_CH1.2	RMS1.1	CH1.2	CYKY-J	5x1,5	10	chladicí jednotka
WLX_RH1_MX1.1	RH1	MX1.1	CYKY-J	5x10	45	zasuvkové skříň (4ks)
WLX_RH1_MX1.2	RH1	MX1.2	CYKY-J	5x10	45	zasuvkové skříň (4ks)
WLX_RMS1.2_MX1.2.1	RMS1.2	MX1.2.1	CYKY-J	5x10	15	zasuvková skříň (1ks)
WLT_51.1	HR	poz.č.51.1	CYKY-J	5x10	20	kompresor č.1 (kotelna)
WLT_51.2	HR	poz.č.51.2	CYKY-J	5x10	20	kompresor č.2 (kotelna)
WLT_54	HR	poz.č.54	CYKY-J	3x1,5	20	prach. filtr (kotelna)
WLT_56	HR	poz.č.56	CYKY-J	3x1,5	20	odvaděč kond. (kotelna)