

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Č.	Název místnosti
1.01	HALA + SCHODIŠTĚ	1.22a	KOUPELNA VYCHOVATEL
1.02	CHODBA ŠKOLA	1.23	KUCHYŇKA DM
1.03	LODŽIE	1.24	POSILOVNA
1.04	UČEBNA VT	1.25	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
1.05	UČEBNA VT	1.26	PŘEDSÍŇ
1.06	TECHNOLOGICKÁ DÍLNA	1.27	POKOJ
1.07	RECEPCE - VYCHOVATELÉ	1.28	POKOJ
1.07b	ŠATNA A UKLIZEČKY	1.29	UMÝVÁRNA
1.08	UČEBNA VT	1.30	SPRCHA
1.09	UČEBNA VT	1.31	WC
1.10	KANCELÁŘ UČITELÉ	1.32	PŘEDSÍŇ
1.11	WC MUŽI	1.33	PŘEDSÍŇ
1.12	PŘEDSÍŇ + PISOÁR	1.34	POKOJ
1.13	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.35	POKOJ
1.14	PŘEDSÍŇ	1.36	UMÝVÁRNA
1.15	MOBILNÍ WC	1.37	SPRCHA
1.16	CHODBA	1.38	WC
1.17	UMÝVÁRNA	1.39	PŘEDSÍŇ
1.18	WC DÍVKY	1.40	CHODBA DOMOV MLÁDEŽE
1.19	WC DÍVKY	1.41	LODŽIE
1.20	WC ŽENY - UČITELÉ	1.42	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ
1.21	SPRCHA - UČITELÉ		
1.22	RECEPCE - VYCHOVATEL		

LEGENDA:

WC	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÉ, DÉLKA MISY MAXIMÁLNĚ 49,0 cm, ZAVĚŠENÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
WC1	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO INVALIDY, ZAVĚŠENÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
U1	UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ PRO INVALIDY SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
VL	VÝLEWKA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
SK	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
SK1	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE A ZÁSTĚNA SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
DŘ	DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
DŘ1	DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ NÁSTĚNNÝ SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
BD	BIDET DITURVITOVÝ ZEVŠEŇNÝ S BIDETOVOU BATERIÍ
PZ	PIZOÁR DITURVITOVÝ NÁSTĚNNÉ, SPLACHOVÁNÍ NA FOTOBUŇKU, NAPÁJENÍ Z BATERIE
H	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
V	PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ VYMÝVACÍ VANY – ODPAD DN 50, STUDENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2"
D	PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ DIGESTOŘE – ODPAD DN 50, STUDENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2", PLYN G 1/2"
LS	PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ LABORATORNÍHO STOLU – ODPAD DN 100 Z PODLAHY, STUDENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2" Z PODLAHY, PLYN G 1/2" Z PODLAHY
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY S OHŘEVEM Z PLYNOVÉHO KOTLE – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
Č	ČERPADLO TUV CIRKULAČNÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
PK	PLYNOVÝ KOTEL OSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
— · — · —	STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
— · — · —	TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
— · — · —	CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
— · — · —	POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
— — —	ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT
— + —	PLYN – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ČERNÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM S EMAILOVÝM NÁTĚREM
K1–K25	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
D1–D4	KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP–HT, NA OBVODU STŘECHY STŘEŠNÍ VTOKY DN 125
V1–V12	VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
H1	HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm

astalon

projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
			Číslo zakázky: Z201002
			datum: 03/2021
			měřítko: 1:50
			formát/počet: 12x4,4
			změna: —

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zakázka: **Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM**
objekt: SO 01 - Domov mládeže
díl: D.1.4.d) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace
výkres: **PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE, VODA**

část: ZTI D
č. přílohy: 04
č. výkresu: