

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

astalon s.r.o.
Hůrka 54
530 02 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 2264/2021/HDM-Pce

Vyřizuje/linka

Pardubice
18.02.2021

Závazné stanovisko

Na základě žádosti projektové organizace astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ: 27542009, doručené dne 8.2.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - **Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM**, Jaselská 1507, 535 01 Přelouč, st. p. 542/6, 421/2, k. ú. Přelouč.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM, Jaselská 1507, 535 01 Přelouč **s o u h l a s í .**

Odůvodnění:

Projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení řeší stavební úpravy ve stávajícím objektu Domova mládeže. V každém podlaží budou provedeny úpravy týkající se dispozičních změn (nové příčky včetně nového využití některých prostor). Dále bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Dispozice:

1. PP - vstup do objektu, chodba, kancelář údržby s osazeným umyvadlem s přívodem teplé a studené vody, šatna žáků, úklidová komora s osazenou výlevkou, výuková laboratoř pro 16 žáků, sklad chemikálií, učebna (dílňa) pro 8 žáků, technická místnost, sklad použitého prádla, sklad čistého prádla, osvitová místnost. Učebny jsou vybaveny umyvadly.
1. NP - rozděleno na ubytovací část a výukovou část. V ubytovací části budou vytvořeny 4 pokoje (2 pokoje pro ubytované budou mít společné hygienické zázemí (sprcha, 2 umyvadla, WC kabina), společenská místnost, posilovna (instalováno umyvadlo), místnost recepce pro vychovatele se zázemím (čajová kuchyňka, sprcha, umyvadlo, kabina WC), čajová kuchyňka pro žáky DM; výuková část - studovna, hygienické zařízení dívek (předsíň se 2 umyvadly, 2 kabiny WC), hygienické zařízení učitelek (kabina WC, umyvadlo, sprcha) oddělené dveřmi od hyg. zařízení dívek; WC pro imobilní osoby, úklidová komora s výlevkou, hygienické zařízení chlapci (kabina WC, pisoár, předsíň s umyvadlem), sborovna s osazenou kuchyňskou nikou a umyvadlem na ruce, šatna uklízeček, 3 učebny po 8 žácích. Učebny jsou vybaveny umyvadly.
2. NP - dispoziční a stavební úpravy v hygienických zázemích u pokojů (viz. 1.NP), ve výukové části - čajová kuchyňka DM, úklidová komora s výlevkou, sklad pomůcek, hygienická kabina dívek, předsíň se 3 umyvadly, 3 WC kabiny; úklidová místnost, hygienické zařízení chlapců (předsíň se 2 umyvadly, 2 kabiny WC, 2 pisoáry), kabinet, 5 učeben po 8 žácích. Učebny jsou vybaveny umyvadly.
3. NP - dtto 2. NP

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Denní osvětlení učeben, kabinetů a pokojů je zajištěno okny, intenzita umělého osvětlení bude dle PD v souladu s ČSN EN 12 464. Umělé osvětlení je navrženo lineárními LED svítidly. Větrání místností - přirozené okny a větrání místností umístěných uvnitř dispozice je zajištěno pomocí VZT. Vytápění - stávající litinová tělesa budou demontována a nahrazena novými, zdrojem tepla - plynové kotle umístěné v 1. PP. V 1. PP jsou i stávající 2 zásobníky na TUV. Podlahy - PVC krytina, keramická dlažba, obklady stěn kolem umyvadel do výšky 1,80 m. Inženýrské sítě budou napojeny na stávající rozvody.



MUDr. Dagmar Švadlenková
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha: PD 11/2020