

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- JYTY 4x1, 24V, OVLÁDÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY
- PVC CHRÁNIČKA 40 + PROTAHOVACÍ DRÁT
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (DRÁŽENÝ ŽLAB/- ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍCHYTKY)
- KABELOVÁ TRASA ZÁSUVKY
- OSTAVALNÍ KABELOVÉ TRASY
- ELEKTRICKY NAPÁJENÉ ZAŘÍZENÍ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A CHRÁNĚNÁ
- VZDUCHOTECHNICKÁ Klapka 230V, OVLÁDÁNÍ 24V
- VOLNÝ VÝVOD
- ČIDLO CO2, VÝŠKA 1,3m NAD ZEMÍ
- OVLÁDACÍ PANEL VZDUCHOTECHNIKY
- Vypínač 3P

POZNAMKY:

VÝŠKA TERMOSTATŮ JE STANOVENA NA 1500mm OD ZEMĚ  
VÝŠKA ZÁSUVEK JE STANOVENA NA 450mm OD ZEMĚ  
VÝŠKA NĚKTERÝCH ZÁSUVEK JE STANOVENA VE VÝKRESU  
VÝŠKU PŘÍSTROJŮ KONZULTOVAT S INVESTOREM

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÍ  
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V PODLAZE, V LIŠTÁCH, VE STROPNÍ KONSTRUKCI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ  
4NP PŘÍSTAVBA

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
417	ÚNIKOVÉ SCHOD.	15.30

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

15.30

4NP STÁVAJÍCÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
404	VÝTAH. ŠACHTA	3.17

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:


3.17

4NP VESTAVBA

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
401	CHODBA	17.34
402	CHODBA	70.98
403	SCHODIŠTĚ	16.07
405	MUZIKOTERAPIE	34.58
406	KABINET	20.70
407	KABINET	20.70
408	UČEBNA IT	34.58
409	UČEBNA AUTISTI	32.19
410	MULTISENZOR. UČEBNA	34.11
411	ERGOTERAPIE	33.28
412	KERAMIKA PŘÍPRAVNA	12.44
413	WC CHLAPCI	7.29
414	WC DÍVKY	7.94
415	ÚKLID	2.20
416	WC IMOBILNÍ	6.80

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

351.20

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 485 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
B. BROŽOVSKÝ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
INVESTOR	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
STAVBA			FORMÁT	4A4
SPECIÁLNÍ TŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – PŮDNÍ VESTAVBA A REKONSTRUKCE WC			DATUM	6/2019
SO 01 PŮDNÍ VESTAVBA VE 3. BUDOVĚ ŠKOLY A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ			STUPEŇ	DPS
OBSAH Silnoproudé obvody– 4NP			ČÍSLO ZAKÁZKY	19013
			MĚŘÍTKO	1:100
			ČÍSLO VÝKRESU	D01.1.4.4.3