

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

OPTIMA s.r.o.

Žižkova 738/IV

56601 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne, značka:
18.07.2018

Naše značka:
023180049
(49/18/K)

Vyřizuje:
Jaroslav Kaura

Svitavy dne:
23.07.2018

Věc: Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: katastrální území Komárov u Holic [668699].

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: OPTIMA spol. s r.o. Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

Č. zakázky: 4346-18-3

Datum: 06/2018

Předmětem předložené dokumentace je:

"Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35"

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Předmětem PD je modernizace komunikace II/322 na kategorii S9.5 v délce 651m, včetně modernizace mostu ev. č. 322-029, propustků a obnově vodorovného a svislého značení. Stávající chodník bude obnoven po uložení kabelu VO v původní trase v příčném sklonu 2,0%. Podélný sklon chodníku je totožný se sklonem komunikace. Stávající přechod pro chodce v km 0.580 bude posunut do km 0.634 z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů.
2. Podrobný popis bezbariérového řešení je odd 2.4 Souhrnné technické zprávy a přiložené části dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou při realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek vlastní realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je uložena v elektronické podobě.

S pozdravem

Jaroslav Kaura, odborný konzultant

Adr. střediska: , Svitavy

731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

023