



- LEGENDA:
- WC** KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
- WC1** KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU
- U** UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- VL** VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- S** SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVRTKRUH 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
- S1** SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVRTKRUH 800x800, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
- DR** DRŽ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCĚ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- H** HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
- VZT** ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT
- POTRUBÍ ÚT. – SOUČÁST PROJEKTU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
- POTRUBÍ VZT – SOUČÁST PROJEKTU VZDUCHOTECHNIKY

- K1–K15** KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
- D1–D2** KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA ÚROVNI STŘECHY STŘEŠNÍ VTOKY DN 125
- V1–V15** VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- H1** HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

astalon Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektovat: Petr Zelenka	vypracovat: Petr Zelenka	kontrolovat: Petr Zelenka	dokumentace: DPŠ
	číslo zakázky: Z191105	datum: 11/2019	měřítko: 1:50	formátů: 6x4
stavebník: zákazka: objekt: díl: výkres:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4 SO 01 - budova domova mládeže - DM4 D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace PUDORYS 1.NP - KANALIZACE, VODA			změna: část: č. přílohy: D 02