



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
 - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU
 - U UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - S SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
 - S1 SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVRTKRUH 800x800, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
 - DŘ DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCĚ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
 - VZT ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT

- K1–K15 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
- D1–D2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA ÚROVNI STŘECHY STŘEŠNÍ VTOKY DN 125
- V1–V15 VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- H1 HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

POZNÁMKA:
ROZVODY KANALIZACE JSOU TOTOŽNÉ S ROZVODY KANALIZACE VE 2.NP

astalon Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPŠ
				číslo zakázky: Z191105
				datum: 11/2019
				měřítko: 1:50
				formátů: 6x4
stavebník: zakázka:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4			změna: část:
objekt:	SO 01 - budova domova mládeže - DM4			č. přílohy:
díl:	D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace			D 04
výkres:	PUDORYS 3.NP - KANALIZACE, VODA			