DEFINICE STANDARDŮ

svítidlo typ A

Přisazené kruhové LED svítidlo tvar "čočka", včetně elektronického předřadníku.

Základna	: lakovaný plech bílá
Kryt	: opálový plast
průměr	: 480 mm
Příkon	: 230V/34 W
Výkon	: 3900 lm
Barevná teplota	: 4000 K
Podání barev	: 80
IP	: 20

svítidlo typ B

Přisazené kruhové LED svítidlo tvar "čočka", včetně elektronického předřadníku.

Základna	: lakovaný plech bílá
Kryt	: opálový plast
průměr	: 375 mm
Příkon	: 230V/27 W
Výkon	: 2900 lm
Barevná teplota	: 4000 K
Podání barev	: 80
IP	: 20

svítidlo typ B.NS

Přisazené kruhové LED svítidlo tvar "čočka", včetně elektronického předřadníku.

Základna	: lakovaný plech bílá
Kryt	: opálový plast
průměr	: 375 mm
Příkon	: 230V/27 W
Výkon	: 2900 lm
Barevná teplota	: 4000 K
Podání barev	: 80
IP	: 20
výbava	: integrovaný akumulátor pro autonomní provoz doba 1hod.

svítidlo typ C

Přisazené kruhové LED svítidlo tvar "čočka", včetně elektronického předřadníku.

Základna	: lakovaný plech bílá
Kryt	: opálový plast
průměr	: 300 mm
Příkon	: 230V/14 W
Výkon	: 1250 lm
Barevná teplota	: 4000 K
Podání barev	: 80
IP	: 44

detektor kouře a tepla

Kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou

provedení	: plast, bílá
napájení	: 9-15V (sběrnice), 3xAA 1,5V/2,4Ah
průměr/výška	: 126/52 mm
detekce kouře	: optický rozptyl světla
detekce teplot	: Třída A1 dle ČSN EN 54-5
pracovní teplota	: -10 až +70 °C

venkovní siréna

Sběrnicová siréna venkovní se záložním akkumulátorem

provedení	: plast, bílá
rozměr	: 200x300x70 mm
napájení	: 9-15V (sběrnice), NiCd pack 4,8V/1800Ah
výkon	: 110 Db
pracovní teplota	: -25 až +60 °C
IP	: 44

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	číslo zakázky:	Z191105
			datum:	11/2019
			měřítko:	--
			formátů:	2xA4
			změna:	--

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice**
zakázka:	**SPŠ stavební Pardubice-rekonstrukce domova mládeže DM4**
objekt:	SO 01 - Domov mládeže
díl:	D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres:	**Definice standardů**

část:	č. přílohy:	č. výtisku:
D EL	10	