

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

Číslo jednací  
KHSPA 02447/2020/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon  
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne  
5.3.2020

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci **Gymnázium Svitavy – úpravy objektu po OA**, v k.ú. Svitavy - předměstí, ze dne 10.2.2020 a doplněné dne 4.3.2020, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení na akci **Gymnázium Svitavy – úpravy objektu po OA**, v k.ú. Svitavy - předměstí

### s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:

V učebně pro praktickou výuku pro obor masér (m.č. 3.08 ve 3. NP) bude u umyvadla zavedena tekoucí pitná studená a teplá voda v souladu s 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 52 písm. a) vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.

### Odůvodnění:

PD řeší stavební úpravy severního křídla budovy obchodní akademie T.G. Masaryka 47/20, Svitavy, pro využití dalšími institucemi. Max počet osob v této části budovy = 40.

V STZ je uvedeno, že během rekonstrukce nebude nakládáno s azbestem.

Ve dvoře bude zbudována zděná šachta pro zdvižnou plošinu pro imobilní osoby do všech pater. V 1. NP bude ve stávajících skladech realizována šatna pro studenty SZŠ Svitavy (m.č. 1.04 = 14,76m<sup>2</sup>). Přístavbou šachty budou zazděna okna do WC (m.č. 1.10 a 1.11). V dotčených místnostech 1. NP bude realizován SDK podhled (s.v. 2,6m).

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ve 2. NP bude řešeno využití pro SPC Bystřé. Prostory budou sloužit pro individuální poradenskou činnost a logopedii. Vznikne bezbariérový přístup ze šachty, kancelář, kartotéka, 4 pracovní logopeda (m.č. 2.09 = 17,78m<sup>2</sup>, m.č. 2.10 = 16,42m<sup>2</sup>, m.č. 2.14 = 17,97m<sup>2</sup> s umyvadlem, m.č. 2.15 = 18,72 m<sup>2</sup> s umyvadlem) a sklad pomůcek. Nové hygienické zařízení – pro personál (1 WC, 1 umyvadlo v předsíni), pro ženy (2 WC, 1 bidet, 2 umyvadla v předsíni), muže (2 WC, 1 pisoár v kabině WC, 2 umyvadla v předsíni), pro imobilní (1 WC, 1 umyvadlo), úklidová komora s výlevkou. Bude řešen bezbariérový přechod mezi budovami v úrovni 2. NP. V řešených prostorách SDK podhled (s.v. 3,3m).

Ve 3. NP bude řešeno využití pro SZŠ Svitavy. Bezbariérový vstup ze šachty, učebna pro praktickou výuku pro obor masér (m.č.3.08 = 55,52m<sup>2</sup>, umyvadlo), učebna odborná SZŠ (m.č. 3.10 = 62,86m<sup>2</sup>) - stávající, kabinet, sklad, na chodbách kóje ze sanitárních příček neprovedených do stropu pro převlékání do pracovního oděvu pro chlapce, dívky, učitele. Pracovní oděv bude ukládán vedle kóji do boxů. Nové hygienické zařízení – pro personál (1 WC, 1 umyvadlo v předsíni), pro ženy (2WC, 1 bidet, 2 umyvadla v předsíni), pro muže (1 WC společně s 1 pisoárem, 1 umyvadlo v předsíni), úklidová komora s výlevkou. Prostory budou odděleny novou příčkou v chodbě. V řešených prostorách SDK podhled (s.v. 2,85m). Prostory bude využívat v souběhu max 15 studentů. Nebudou zde poskytovány služby veřejnosti.

Ve 4. NP bude bezbariérový vstup ze šachty, zmenšen sklad pro počítačovou učebnu.

V místech dotčených rekonstrukcí bude zbudován SDK podhled. Do podhledu bude montováno nové umělé osvětlení – přisazená LED svítidla. V pracovnách logopeda + v kanceláři + v kabinetu 500lx, šatna + hyg. zařízení 200lx, praktická učebna maséři 300lx. Dále bude provedena obnova umělého osvětlení v učebně 2.11. a 2. 18 v 2. NP – 500lx. Doložen protokol o výpočtu umělého osvětlení pro učebny 2.11, 2.18, 3.08. a kancelář 2.17.

Kancelářské prostory budou větrány přirozeně okny. Učebny v 2. NP (m.č. 2.11) a 3. NP (m.č. 3.08) budou větrány přirozeně okny a budou vybaveny senzorem CO<sub>2</sub> se světelnou signalizací.

Šatna v 1. NP, WC v 1. NP (m.č. 1.10, 1.11) hygienická zařízení (muži, ženy, imobilní, personál) v 2. a 3. NP a prostory pro úklid v 2. a 3. NP budou větrány nuceně podtlakově.

Odvětrání WC (m.č. 1.10, 1.11) v 1. NP – axiální ventilátory s výfukem přes zeď.

Šatna v 1. NP a hyg. zařízení a úklidové komory v 2. a 3. NP budou větrány přes talířové odvodní ventily v podhledu pomocí potrubních diagonálních ventilátorů s motorem osazených v podhledech, potrubí vedeno stoupačkou do půdního prostoru a z něj přes zeď do fasády. Přívod vzduchu do šatny požární větrací mřížkou, v ostatních prostorách mřížkami ve dveřích a šterbinami dveří bez prahů. Odtah vzduchu z obou částí šatny.

Z hlediska ochrany zdraví před hlukem je v PD uvedeno: budou instalovány zdroje hluku – ventilátory k odvětrání šaten a toalet. Spínání se světly s doběhem 20 minut. Tento hluk nebude mít nepříznivý dopad na budovu. Do potrubí budou instalovány kruhové absorpční tlumiče hluku. Tlumicí manžety, závěsy. Pro jednotlivé místnosti a venkovní prostory budou dodrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A dle NV č. 272/2011 Sb.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla žádosti vyhovět

Podmínka je stanovena v souladu s 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 52 písm. a) vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.

MUDr. Lenka Labudová  
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

*Na vědomí: adresát*

*KHS/ HDM – SY, SINC s.r.o. - PD*