LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
0.01	STROJOVNA VZDUCHOTECH.	305,00
0.01a	NASÁVACÍ KOMORA	21,50
0.02	STROJOVNA MED. PLYNŮ	42,30
0.03	STROJOVNA VÝTAHŮ	10,70
0.04	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75
0.04a	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75
0.05	SCHODIŠTĚ	15,40
0.06	CHODBA	26,00
0.07	OSOBNÍ VÝTAH	4,40
0.08	STROJOVNA VÝTAHU	4,70
0.09	STROJOVNA UPS	15,00
0.10	ELEKTRORozvODNA	25,80
0.11	CHODBA	84,00
0.12	STROJOVNA G.T.	35,10
0.13	ŠATNA - ŽENY	26,30
0.13a	ŠATNA - ŽENY	39,00
0.14	UMÝVÁRNA - ŽENY	11,20
0.15	WC - ŽENY	2,00
0.16	ŠATNA - ŽENY	37,00
0.17	UMÝVÁRNA - ŽENY	6,90
0.18	WC - ŽENY	1,75
0.19	ŠATNA - MUŽI	36,80
0.20	UMÝVÁRNA - MUŽI	6,90
0.21	WC - MUŽI	1,75
0.22	CHODBA	40,50
0.23	SCHODIŠTĚ TEDI X PERS-KOBBA	21,70
0.24	UZÁVĚR	5,20
0.25	ÚKLID	5,30
0.26	SKLAD NÁBYTKU	19,10
0.27	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	2,80
0.28	WC - ŽENY	1,50
0.29	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	2,80
0.30	WC - MUŽI	1,50
0.31	STROJOVNA ZT - FONTÁNA	4,50
0.32	REZERVA	3,60

LEGENDA VZT

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- PŘÍSLUŠNÝ VZT (MODRÁ BARVA)
- FLEXIBILNÍ, OHEŇBÁ HADICE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- CU POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- TLUMIČ HLUKU 4-HRANNÝ
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
- VENTILÁTOR
- REGULÁTOR PRŮTOKU
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
- ODVODNÍ ANEMOSTAT
- HEPA-FILTRY TŘÍDY H13
- PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
- ODVODNÍ VÝUSTKA
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI
- POZICE JEDNOTKY
- POZICE ELEMENTŮ
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- KÓTY POTRUBÍ
- POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- POŽADAVEK NA PROFESI ELE
- POŽADAVEK NA PROFESI ZTI
- POŽADAVEK NA PROFESI EPS

POZNÁMKY:

Náhradu odvedeného vzduchu bude zajištěna dveřními mřížkami, kterými budou osazeny dveře hygienických zázemí (WC, sprchy, úklid, šatny a sklady), alternativa podřezáním dveří u nátěrady do 100m3/h.
Dveřní mřížky jsou dodávkou stavby.
Izolace jsou popsány v technické zprávě (kapitola 2.3.6).
Stavba zajistí přístup ke všem zařízením VZT, regulátorům průtoku a regulačním klapkám, které jsou umístěny nad podhledem, pomocí revizních otvorů, případně přes volnou kazetu podhledu.
Krížení VZT potrubí mimo příruby, možnost lokálního snížení tepelné izolace.
Polohové a výškové umístění zařízení, distribučních prvků, potrubních tras bude před započetím montážních prací odsouhlaseno autorským dozorem.

± 0.0 = 440.900

D1.01 JIP
D1.01.4c VZDUCHOTECHNIKA

ÚZEMÍ STAVBY A JEHO OKOLÍ JE ZNÁMÉ NEBO ZNÁTELNÉ A NEOMEZUJE PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ
ANI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ANI OKOLNÍCH OBJEKTŮ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	FourClima s.r.o., Trnkova 3070/56a, 628 00 Brno-Líšeň	
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
ING. PETR AUF	ING. ONDŘEJ BOBROVSKÝ	ING. MILAN ŠTANTEJSKÝ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	PENTA PROJEKT s.r.o., Pernštýnská 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	
INGLARCH. JAROMÍR HOMOLKA, ČKC	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		

FourClima
Trnkova 3070/56a
Brno - Líšeň 628 00
FourClima s.r.o.

PENTA
Pernštýnská 12, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 312 430, e-fax: +420 567 304 111

NÁZEV AKCE:	FORMÁT: 214 A1
NPK a.s. **SVITAVSKÁ NEMOCNICE, SLOUČENÍ JIP**	DATUM: 5 / 2021
	STUPEŇ: DPS
	ZAK. ČÍSLO: A-02-21-P
VÝKRES: **PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV**	MĚŘÍTKO: **1 : 50**
	Č. VÝKRESU: **D1.01.4c-05**