

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NOVÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN		STROP/ PODHLÉD	S.V. PODHL.
2.01	POKOJ JIP – 1L	17,70	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 1	3,00
2.02a	POKOJ JIP – 1L	17,20	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 1	3,00
2.02b	FILTR	2,90	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 1	3,00
2.02c	POKOJ JIP – 1L	17,30	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 1	3,00
2.03a	JIP INTERNÍ – MONITORING	72,40	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 2	3,00
2.03b	HALA JIP INTERNÍCH OBORŮ	125,20	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 2	3,00
2.04a	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	13,00	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA LINKOU	PU1 PU4b	RASTR 3	3,00
2.04b	SKLAD	11,70	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1	RASTR 3	3,00
2.05	HOVORNA	6,80	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA UMYV.	PU2 PU4b	RASTR 3	3,00
2.06	INSPEKČNÍ POKOJ	15,80	DOPLNĚNÍ PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA UMYV.	PU2 PU4b	RASTR 3	3,00
2.07	INSPEKČNÍ POKOJ	16,70	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU11	STÁV.	3,00
2.08	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75	–	STÁVAJÍCÍ	–	–	–
2.08a	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75	–	STÁVAJÍCÍ	–	–	–
2.09	ELEKTROROZVODNA	5,50	STÁVAJÍCÍ	NÁTĚR	PU12	STÁV.	3,55
2.10	SCHODIŠTĚ	15,80	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	STÁV.	–
2.11	CHODBA	110,20	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	RASTR 4	3,00
2.12	PŘEDSÍŇ WC M.PERS.	2,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.13	WC M. PERS.	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.14	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.15	WC Ž PERS.	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.16	SPRCHA PERS.	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a	RASTR 5	2,60
2.17	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,20	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU4b	RASTR 3	2,60
2.18	ÚSTŘ. MATERIÁL	12,80	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	RASTR 3	2,60
2.19	ODPADY, ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,80	STÁV. PVC	STÁV. KER. OBKLAD	–	RASTR 3	2,60
2.20	FILTR	10,60	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 2	2,60
2.21	OKLIDOVÁ KOMORA	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.22	WC IMOBILNÍ PAC.	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.23	HYGIENICKÁ BUŇKA PAC.	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a	RASTR 5	2,60
2.24	PŘEDSÍŇ WC M.PERS	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.25	WC M. PERS.	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.26	SPRCHA	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a	RASTR 5	2,60
2.27	ŠATNA	19,00	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1	RASTR 3	2,75
2.28	WC Ž PERS.	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.29	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.30	WC Ž PERS.	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.31	PŘÍJEM – VÝSTŘ.MA. ARO	28,30	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 1	3,00
2.32	OŠETŘ.PACIENTA	12,00	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 3	2,60
2.33	JIP CHIRURGIE – MONITORING	49,80	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 2	3,00
2.34	POKOJ JIP – 1L	18,30	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 1	3,00
2.35	HALA JIP CHIRURG. OBORŮ	84,10	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 2	3,00
2.36	WC IMOBILNÍ PAC.	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.37	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	10,30	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA LINKOU	PU1 PU4b	RASTR 3	3,00
2.38	NEOBSAZENO						
2.39	OKLIDOVÁ KOMORA	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.40	SCHODIŠTĚ PERSONÁL	19,50	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	STÁV.	3,55
2.41	FILTR	15,10	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1	RASTR 2	2,60
2.42	CHODBA	3,20	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1	RASTR 2	2,60
2.43	POKOJ ARO – 1 LŮŽKO	20,70	PVC EL. VODIVÉ	STÁVAJÍCÍ	–	STÁV.	3,00
2.44	POKOJ ARO – 4 LŮŽKA	95,00	PVC EL. VODIVÉ	STÁVAJÍCÍ	–	STÁV.	3,00
2.45	ARO – MONITORING	73,00	PVC EL. VODIVÉ	DOPLNĚNÍ KER. OBKL. DLE STÁVAJÍCÍ	PU4b	DOPLNĚNÍ STÁV.	3,00
2.46a	CHODBA	2,30	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1	RASTR 5	2,60
2.46b	CHODBA	1,70	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1	RASTR 5	2,60
2.47a	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.47b	WC Ž PERS.	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.48a	PŘEDSÍŇ WC M.PERS.	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.48b	WC M.PERS.	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.49	NEOBSAZENO						
2.50	FILTR	8,60	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 2	2,60
2.51	OKLID	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 5	2,60
2.52	OŠETŘ.PACIENTA	8,60	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a	RASTR 5	2,60
2.53	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,05	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	–	STÁV.	
2.54	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,85	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	STÁV.	
2.55	VSTUP PERSONÁL	7,70	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	STÁV.	
2.56	ÚSTŘ.SKLAD	9,50	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	STÁV.	
2.57	DENNÍ MÍSTN. ZAMĚST.	15,15	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10	STÁV.	3,00
2.58	PŘÍSTROJE	11,00	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	–	STÁV.	3,00
2.59	PŘÍJEM – VÝŠETŘ. ARO	36,80	PVC EL. VODIVÉ	STÁVAJÍCÍ	–	STÁV.	3,00
2.60a	SKLAD ŠPIN. PRÁDLA	4,40	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 3	2,60
2.60b	SKLAD ROZTOKŮ	4,40	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b	RASTR 3	2,60
2.61	OSOBNÍ VÝTAH	4,40	–	STÁVAJÍCÍ	–	–	–

LEGENDA ŽLABŮ:

- ≤.200mm – KABELOVÝ ŽLAB – ŠÍŘKA 200MM
- ≤.150mm – KABELOVÝ ŽLAB – ŠÍŘKA 150MM
- ≤.100mm – KABELOVÝ ŽLAB – ŠÍŘKA 100MM
- ≤.50mm – KABELOVÝ ŽLAB – ŠÍŘKA 50MM
- s.h. 2800mm – VÝŠKA OSAZENÍ KABELOVÉHO ŽLABU – SPODNÍ HRANA

POZNÁMKA:

– Hlavní kabelové žlaby pro silové rozvody budou v místech s podhledy vedeny nad podhledy, výškově budou v místě souběhu se sdělovacími rozvody vedeny nad sdělovacími rozvody, jinde budou vedeny těsně nad podhledy (cca 200 mm). Přesné výšky je možno upravit dle skutečného stavu s dodržením minimálních vzdálenostií mezi sdělovacími a silovými rozvody a dalšími instalacemi (VZT, ZTI, OT, MaR apod.).

– Polohu žlabů a rozvodů je nutné koordinovat s ostatními profesemi, zejména s VZT.

– Kabelové rozvody budou vedeny (silovými) kabelovými žlaby, stoupačkami pak po stávajících kabelových lávkách (žebřících) na kabelových příchytkách (příchytky typu SONAP).

– Kabelové rozvody pro nouzové osvětlení jsou řešeny na výkresech: Rozvody NO. Rozvody PBZ řeší samostatný projekt.

– Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.

– Při nejasnostech, či nepředvídaných okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, za účelem upřesnění dalších prací.

– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51ed.3, rozvody ve zdravotnických prostorách budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-710, rozvody v umývárnách budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701ed.2.

– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a slepý rozpočet.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
ZDRAVOTNICKÁ SÍŤ IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 JIP

D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSC.	ING. PETR KŘEMLÁČEK	ING. PETR KŘEMLÁČEK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV AKCE: **NPK a.s. Svitavská nemocnice, sloučení JIP**	FORMÁT 15x A4
	DATUM 5 / 2021
	STUPEŇ DPS
	ZAK. ČÍSLO A 02-21-P
VÝKRES **2.NP – HLAVNÍ TRASY A NAPÁJECÍ ROZVODY**	MĚŘÍTKO 1 : 50
	Č. VÝKRESU D1.01.4g-16