

# VÝPIS PRVKU PSV

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - OKB pro Nemocnici následné  
péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová

1

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
O01	900/1200	Vnitřní dřevěné okno s požární odolností EW 30 (900x1200mm), otevíravé, pevné. Spodní polovina okna bude otevíravá, horní polovina okna pevná. Okno bude zaskleno matným, neprůhledným sklem, včetně osazení zarážek pro zajištění okna v otevřené poloze. - Okno bude opatřeno uceleným typovým systémem pro otevírání a uzavírání spodní části okna (pouze z vnitřní strany okna). - Odstín okna - slonová kost. - Okno bude zároveň opatřeno parapetem šířky minimálně 300mm (s možným přesahem na obě strany nově vyzděné příčky). Poloha parapetu bude upřesněna investorem při realizaci. - Okno bude z vnitřní strany zabezpečeno proti vniknutí cizích osob (uzamčení v zavřené poloze) - nerez.kování (vločka), úchytky, zajištění a pod.		1			1	
2	1100/2100	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře s požární odolností EW 30 DP3 C (se samozavíračem). Nerez.kování (vločka), klika  Samozavírač		1P  1			1P  1	
3	800/1970	Stávající jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené ve stávající prosklené stěně z Luxfer budou kompletně celé opraveny (přebroušeny a opatřeny novým nátěrem (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Zároveň stávající ocelové zárubně budou také přebroušeny, dle potřeby vyspraveny a opatřeny novým nátěrem. Stávající Luxfery budou řádně vyčištěny, dle potřeby vyspraveny. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika		2			2	
4	800/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Dveře budou osazeny v místech dveří původních (vybouraných původních dveří). Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika		1L			1L	