


ROZVÁDĚČ SLA.01

VÝVODY : VRCHEM-VÝVODKY
PŘÍVOD : VRCHEM
KRYTÍ : IP40/20
OPND : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ
POČET MODULŮ 56
Pi= 3,0kW

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
		ZODP. PROJEKTANT Jaroslav Pištora	
VYPRACOVAL Jaroslav Pištora	MÍSTO STAVBY Moravská Třebová		DATUM 07/2022
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby			ZAK. Č. 3366 - 41/1
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová			Č. PARÉ
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství OKB pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová			
VÝKRES Rozvaděč SLA.01	MĚŘÍTKO	PROFESE ELEKTROINSTALACE	Č. VÝKR. D.1.4.3.7