



NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.

Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)

SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE

SPEC. OBJEDNATEL		Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			Č.paré
		Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslí	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT	
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 469 622 833,					
PROJEKTANT ČÁSTI	EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR ZÁMRSK 48 565 43	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslí	Autorizováno
		Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ	Pavel Farník	Pavel Farník	
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	
Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část: D.2.4.b.	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS	ELEKTROINSTALACE	07/2022	07/2022	
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:
	62205	ROZVADĚČ RN			D.2.4.b.4.



ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ NA POVRCH

TYP:

96 MODULŮ

ROZMĚRY:

600x760x260mm

KRYTÍ:

IP 31 / IP 20

PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 8,- kW

Napěťová soustava : 3+PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při

poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
07/2022	ROZVADĚČ RN	2/2