

A/ Světlo LED, vestavné/stropní/závěsné, IP20, modul 600x600 mikropyramidová optika  
1 x LEDLine, 35W, 4020lm, Ra85, 4000K

✂️ spínač řazení 6+6 IP20


⚡ dvouzásuvka 230V/16A IP20

⚡ dvouzásuvka 230V/16A IP20 + přepětová ochrana

⚡ napojení staticky vodivé podlahy na stávající pospojování CY4žž

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TTN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena  
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při  
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.													
Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)													
SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE													
IDENTIFIKACE PROJEKTU		PROJEKTANT ČÁSTI		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		SPEC. OBJEDNATEL		Č.patře					
stůpeň dokumentace:  DPS  zakázka:  62205		EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO skladování rozvodů stavební rozvody EPS, EZS, MMR ZAMÍRSK 48 565 43		Ing. Vlastimil ŠAFAŘ    Ing. Vlastimil ŠAFAŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228		Zodpovědný projektant  Ing. Vlastimil ŠAFAŘ  POPS		Vytvářel  Pavel Farník  POPS		Kreslil  Pavel Farník  POPS		Autorizováno	
Investor:  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice		Objednatel:  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice		Zodpovědný projektant  Ing. Otakar VAŠÁK  POPS		Hlavní inženýr projektu  Ing. Otakar VAŠÁK  POPS		Kreslil  Ing. Jan SCHMIDT  POPS		Autorizováno			
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833.													
datum expedice:  07/2022		datum edice:  07/2022		měřítko:  1:50		číslo výkresu:  D.1.4.b.2.							