



Městský úřad CHOCEŇ

investiční odbor
Jungmannova 301, 565 01 CHOCEŇ

Váš dopis:

Naše č.j.: MUCH/Inv/58/2021-52

Vyřizuje: Bc. Tomáš Sládek

Tel.: 465 461 945

E-mail: tomas.sladek@chocen-mesto.cz

počet listů: 1

počet příloh: 0

počet listů příloh: 0

Datum: 11. 11. 2021

spis. znak: 52.1

skart. znak: V/5

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220“

Městský úřad Choceň, investiční odbor, věcně příslušný silniční správní úřad vykonávající státní správu v přenesené působnosti dle ustanovení § 61 odst. 1 písm. b) a § 64 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 40 odst. 1 a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný silniční správní úřad dle ust. § 11 odst. 1 odst. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech místních komunikací, obdržel dne 10. 11. 2021 žádost právnické osoby BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o., IČ 28780736, Kameničky 41, 539 41 Kameničky, o vydání závazného stanoviska k předmětné stavbě „

Předložená projektová dokumentace „OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220“ řešící rekonstrukci střechy objektu, pojednává mimo jiné i o provedení nové hromosvodové soustavy, která zasáhne do tělesa přilehlého chodníku, pozemku parc. č. 2708/35 v k. ú. a městě Choceň. Zemnicí pásek hromosvodové soustavy bude veden podél nemovitosti č. p. 220, v hloubce cca 650 mm. Pro umístění pásku bude provedena výkopová rýha v šíři 600 mm.

Zdejší silniční správní úřad vydává k předmětní stavbě závazné stanovisko dle ust. § 44 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., v platném znění, v návaznosti na ust. § 149 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dle ust. § 4 z. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

souhlasné závazné stanovisko

s následujícími podmínkami:

adresa: Městský úřad Choceň
Jungmannova 301, 565 01 Choceň
telefon : +420 465461911
IČO: 00278955

- [illegible]

Dne 10. 11. 2021 obdržel věcně a místně příslušný silniční správní úřad, investiční odbor Městského úřadu Choceň, žádost právnické osoby BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o., IČ 28780736, Kameničky 41, 539 41 Kameničky, o vydání závazného stanoviska k předmetné stavbě „OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220“.

Předložená projektová dokumentace řeší mimo jiné, položení zemní pásky do tělesa chodníku podél budovy školy. Za tím účelem bude proveden stavební výkop v tělese chodníku o šíři cca 600 mm a do hloubky 650 mm.

Pro zhotovení stavby vydal zdejší silniční správní úřad podmínky, které je zhotovitel povinen dodržovat. Ty vedou k řádnému silničnímu provozu na přilehlých komunikacích, k provedení stavebního záměru dle projektové dokumentace a k zajištění vstupu do sousedních nemovitostí po celou dobu výstavby.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavebních prací požádat zdejší silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikací dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění.

Zdejší silniční správní úřad stanovil podmínky k projektové dokumentaci ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, v platném znění

Ing. František Eliáš
vedoucí investičního odboru

Obdrží: Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Na vědomí: Městský úřad Choceň, odbor výstavby, Jungmannova 301, 565 01 Choceň