

## VÝKAZ VÝMĚR

Poř. číslo	Číslo položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
		<b>Větrání hlavního jednacího sálu</b>				
	1.2	Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, horizontální připojení, vč.regulační klapky	ks	2		
	1.3	Potrubí SPIRO, pr.160 vč tvarovek	bm	25		
	1.4	Ohebné potrubí, hlukové a tepelně izolované, pr.160	bm	8		
		<b>Větrání předsálí</b>				
	2.1	VZT rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, 735x780x289mm, 250m3/h, 230V/1f/50Hz	ks	1		
	2.2	Protimrazová ochrana, el.potrubní ohřivač vzduchu, pr.160mm, 230V/1f/50Hz,1,2kW, vč.regulace a čidel	ks	1		
	2.3	Dálkový kabelový ovladač na stěnu, 120x120x19mm vč. prokabelování	kpl	1		
	2.4	Tlumič hluku, kruhový, 160-1,0	ks	4		
	2.5	Venkovní púrotidešťová žaluzie, 400x200, vč.PB, síta, UR RAL9005 - černá	ks	2		
	2.6	Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, horizontální připojení, vč.regulační klapky	ks	3		
	2.7	Zpětná klapka, kruhová, pr.160	ks	2		
	2.8	Potrubí SPIRO, pr.160 vč tvarovek	bm	15		
	2.9	Ohebné potrubí, hlukové a tepelně izolované, pr.160	bm	4		
	2.10	Tepelná izolace, tl.25mm, AL, samolep.	m2	5		
		<b>Klimatizace hlavního jednacího sálu a předsálí</b>				
	3.1	Venkovní klimatizační jednotka, Qch=15,5kW, 400V/3f/50Hz/4,7kW, 1050x330x981mm	ks	1		
	3.2	Vnitřní kanálová jednotka, Qch=14,0kW, 230V/1f/50Hz/0,2kW, 1400x732x250mm	ks	1		
	3.3	Vnitřní kanálová jednotka, Qch=5,6kW, 230V/1f/50Hz/0,06kW, 900x732x250mm	ks	1		
	3.4	Dálkový kabelový ovladač na stěnu, 120x120x19mm vč. prokabelování	ks	2		
	3.5	Vedení chladiva (Cu potrubí, R32, tepelná izolace, komunikace)	bm	40		
	3.6	Stojanová konzole pro venkovní jednotku klimatizace	ks	1		
	3.7	Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, horizontální připojení, vč.regulační klapky	ks	20		
	3.8	Potrubí čtyřhranné, pozink	m2	62		
	3.9	Potrubí SPIRO, pr.160	bm	20		
	3.10	Ohebné potrubí, hlukové a tepelně izolované, pr.160	bm	40		
	3.11	Tepelná izolace, tl.25mm, AL, samolep.	m2	35		
		<b>Ostatní</b>				
		Montážní a závěsný materiál	kpl	1		
		Žlab pro vedení chladiva ve venkovním prostoru	bm	8bm		
		Lešení, jeřábnické práce	kpl	1		
		Demontáž stávající vzduchotechniky a klimatizace + ekologická likvidace	kpl	1		
		- stávající rozvody vzduchotechniky v plném rozsahu				
		- stávající jednotka klimatizace a dopojední od stávajícího zdroje chladu				
		- stávající rozvody chlazení v plném rozsahu				
		Montáž zařízení vzduchotechniky a klimatizace	kpl	1		
		Zaregulování, oživení, zprovoznění, zaškolení	hod	10		
		Doprava	kpl	1		
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>0</b>

Pozn.: součástí nabídky nejsou následující položky

- jištěný přívod elektro dle požadavků elektro
- profese ZTI
- prvky protipožární ochrany - protipožární ucpávky
- nadřazený systém MaR
- stavební a klempířské přímomoce, prostupy, drážky, malování, SDK