

Název dokumentu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE

„Rekonstrukce interiérů v sále Rady a předsálí v Krajském úřadě v Pardubicích“

Návrh řešení

Rev.	1		3		Příloha č.: 1
	2		4		
Vypracoval: Jiří Macháček		Zakázka: Rekonstrukce interiérů v sály Rady a předsálí v Krajském úřadě v Pardubicích			Výtisk č.:
Kontroloval: Kamil Bernard					
Schválil :		Systém: PZTS, EPS, ERO, STA			Počet listů: 3

Úpravy plynoucích z nových interiérů v sále Rady a předsálí v Krajském úřadě v Pardubicích:

EPS/EZS/STA/ERO:

V rámci rekonstrukce interiérů v sále Rady a předsálí v Krajském úřadě v Pardubicích dojde k vynucenému zásahu do slaboproudých rozvodů v těchto dotčených prostorech.

Budou provedeny úpravy v následujícím rozsahu:

- demontáž koncových prvků slaboproudu ve sníženém pevném podhledu (reproduktory ozvučení, prostorové detektory a detektory tříštění skla systému PZTS, hlásiče systému EPS)
- magnetické kontakty na oknech místností budou ponechány bez zásahu
- Magnetické kontakty u vstupních dveří z předsálí do sálu a ze sálu do kuchyně budou zrušeny (nebude provedena zpětná montáž)
- všechny detektory budou demontovány a uloženy u investora; po dokončení stavebních úprav bude provedena jejich zpětná montáž
- hlásiče EPS v prostoru jednacího sálu budou nalakovány černou matnou barvou. Stávající hlásiče požáru jsou na konci své životnosti !!. Tj. doporučujeme jejich výměnu za nové **(pozor ! stávající hlásiče mají protokol Zetfas a nelze je dodat** - jediným možným řešením je výměna hlásičů požáru na celé kruhové lince č.6 a v ústředně EPS provést výměnu karty kruhových linek s komunikačním protokolem Zetfas za novou kartu s komunikačním protokolem MX Digital (na jedné lince / kruhu nelze kombinovat 2 komunikační protokoly). Celkový odhad nákladů na tuto výměnu hlásičů s novým protokolem MX Digital je cca 120.000,- Kč bez DPH .
- na základě požadavku investora bude provedeno napojení ozvučovací techniky na systém EPS, který zajistí v případě vyhlášení požárního poplachu vypnutí tohoto ozvučení z provozu pro zajištění slyšitelnosti evakuačního rozhlasu (doplnění výstupního modulu do ústředny EPS a doplnění kabelu k AV rozvaděči v m.č.107.
- do systému STA budou doplněny 3 účastniské zásuvky TV/R/SAT
- po dokončení všech prací bude zhotovena dokumentace skutečného stavu
- na všech zařízeních se provedou předepsané revize a zkoušky, které budou zdokumentovány písemně nebo digitální podobě
- u systému EPS bude vydán protokol o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního systému.
- Do stávajícího řešení PBR úpravy sálu nezasahují

V Hradci Králové, dne 14.6.2022

Zpracoval : Ing. Kamil Bernard

Vypracoval: Jiří Macháček	Kontroloval: Kamil Bernard	Schválil: Kamil Bernard	Datum: 06/2022	Strana: 2
---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------	-----------