

OBJEKT JE ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62305 DO III. TŘÍDY
OCHRANY PŘED BLESKEM

POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE $R = 45 \text{ m}$

VELIKOST OK MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY max. 15 x 15 m

$v = 3 \text{ m/s}$ / OCHRANÝ ÚHEL ALFA = 74°

$v = 7 \text{ m/s}$ / OCHRANÝ ÚHEL ALFA = 66°


$v = 14 \text{ m / s}$ OCHRANŮ ÚHEL ALFA = 55°

 $v = 18 \text{ m / s}$ OCHRANŮ ÚHEL ALFA = 50°

ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : $s = k_i/k_m \cdot k_c \cdot L$

$$s = 0,04 / 1 * 0,44 * 35$$
 $s = 0,62 \text{ m}$

| | | | |
|---|----------------------|---------------|--|
| Kreslí: | | | |
| Zpracoval: | KUBIČKOVÁ | | |
| Zodp. projektant: | Martinek | | |
| Hlavní projektant: | Ing. Jan SHEJBAL | | |
| Technická kontrola: | Ing. Jan SHEJBAL | | |
| Kraj: PARDUBICKÝ | Pověř. úřad: KRALIKY | Obec: KRALIKY | |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice | | | |
| Acce: | | | |
| SOU OPRAVÁRENSKÉ, KRÁLIKY - REKONSTRUKCE STŘECHY | | | |
| Objekt: SO-01 HLAVNÍ BUDOVA A HALA DÍLEN | | | |
| Objekt: VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM | | | |
| Obsah: POHLED SEVEROZÁPADNÍ | | | |



sp. s r.o.
 PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
 Žitovna 738, 566 01 Vysoké Myto, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 935
 www.optima-vm.cz

| | |
|-------------|---------------------|
| Stupeň: | DPS |
| Zak. č.: | 3750-14-4 |
| Arch. č.: | 3177 |
| Datum: | 08/2014 |
| Formát: | 2A4 |
| Měř.: 1:200 | Číslo příl. výřezu: |
| Kóty: | D.1.4.5 |