

OBJEKT JE ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62305 DO III. TŘÍDY
OCHRANY PŘED BLESKEM


POLOMĚR VALCI SE KOLE R = 45 m
VELIKOST OK MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY max. 15 x 15 m

$v = 3 \text{ m} / \text{OCHRANŇÝ ŮHEL ALFA} = 74^\circ$
 $v = 7 \text{ m} / \text{OCHRANŇÝ ŮHEL ALFA} = 66^\circ$
 $v = 14 \text{ m} / \text{OCHRANŇÝ ŮHEL ALFA} = 55^\circ$
 $v = 18 \text{ m} / \text{OCHRANŇÝ ŮHEL ALFA} = 50^\circ$

ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : $s = k_i/k_m \cdot k_c \cdot L$

$$s = 0,04 / 1 * 0,44 * 35$$
 $s = 0,62 \text{ m}$

So-01

| | | | | | |
|---|--|--|---------|-------|---------|
| Kreslí: | |  <p>OPTIMA spol. s r.o. Ing. JUDr. Miroslav KUBÍČKA Žitavské náměstí 1, 270 01 Čáslav IČO: 252 23 222, DIČ: CZ252 23 222 www.optima-wv.cz</p> | | | |
| Zpracoval: | KUBÍČKOVÁ | | | | |
| Zodp. projektant: | Mortinek | | | | |
| Hlavní projektant: | Ing. Jan ŠEJBAL | | | | |
| Technická kontrola: | Ing. Jan ŠEJBAL | | | | |
| Kraj: | PARDOUBICKÝ | Pov. úřad: | KRALOVY | Obez: | KRALOVY |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice | | | | | |
| Akce: | SOU OPRAVÁRENSKÉ, KRALOVY - REKONSTRUKCE STŘECHY | | | | |
| Objekt: | SO-01 HLAVNÍ BUDOVA A HALA DÍLEN | | | | |
| Osadit: | VNEJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM POHLED SEVEROVÝCHODNÍ | | | | |
| Kóty: | Měr.: 1:200 | Číslo příl. výkresu: | D.1.4.7 | | |